

Số: 4620 /BCT-ĐL

Hà Nội, ngày 25 tháng 6 năm 2020

V/v điều chỉnh, bổ sung phương án đấu nối thủy điện Nậm Lùm 1 vào Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Lai Châu

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu

Bộ Công Thương nhận được Công văn số 777/UBND-KTN ngày 20 tháng 4 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu về việc bổ sung phương án đấu nối dự án thủy điện Nậm Lùm 1 vào Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Lai Châu giai đoạn 2016-2025, có xét đến năm 2035 – Quy hoạch phát triển hệ thống điện 110 kV. Sau khi xem xét, Bộ Công Thương có ý kiến như sau:

1. Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Lai Châu giai đoạn 2016-2025, có xét đến năm 2035 – Quy hoạch phát triển hệ thống điện 110 kV đã được Bộ trưởng Bộ Công Thương phê duyệt tại Quyết định số 1247/QĐ-BCT ngày 13 tháng 4 năm 2018 và điều chỉnh, bổ sung tại Quyết định số 4042/QĐ-BCT ngày 26 tháng 10 năm 2018, trong đó chưa có danh mục các công trình lưới điện phục vụ đấu nối thủy điện Nậm Lùm 1 vào hệ thống điện quốc gia.

2. Nhà máy thủy điện Nậm Lùm 1, công suất 8 MW tại xã Bản Lang và xã Đào San, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu đã được Bộ trưởng Bộ Công Thương phê duyệt bổ sung Quy hoạch thủy điện vừa và nhỏ tỉnh Lai Châu tại Quyết định số 4275/QĐ-BCT ngày 14 tháng 11 năm 2018, nhưng chưa được phê duyệt phương án đấu nối. Do đó, Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu kiến nghị bổ sung phương án đấu nối thủy điện Nậm Lùm 1 vào Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Lai Châu là cần thiết.

3. Trên cơ sở ý kiến của Tập đoàn Điện lực Việt Nam tại Văn bản số 3137/EVN-KH ngày 06 tháng 5 năm 2020; Tổng công ty Điện lực miền Bắc tại Văn bản số 2523/EVNNPC-KT ngày 25 tháng 5 năm 2020 và tính toán phân tích trong Hồ sơ do Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng công trình lập tháng 4 năm 2020, Bộ Công Thương thống nhất điều chỉnh, bổ sung phương án đấu nối thủy điện (TĐ) Nậm Lùm 1, công suất 8 MW vào Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Lai Châu theo đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu tại Công văn nêu trên, cụ thể như sau:

- Xây dựng mới trạm biến áp 6,3/35 kV TĐ Nậm Lùm 1 công suất 1x11 MVA, đưa vào vận hành năm 2022 đồng bộ với tiến độ TĐ Nậm Lùm 1.


- Xây dựng mới đường dây 35 kV TĐ Nậm Lùm 1 – trạm 110 kV Nậm Lùm 2, tiết diện dây dẫn 95 mm<sup>2</sup>, chiều dài 6 km, đưa vào vận hành năm 2022 đồng bộ với tiến độ TĐ Nậm Lùm 1.

4. Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu chỉ đạo Sở Công Thương Lai Châu hướng dẫn Chủ đầu tư và giám sát thực hiện theo quy định./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Sở Công Thương Lai Châu;
- Tập đoàn Điện lực Việt Nam;
- Tổng công ty Điện lực miền Bắc;
- Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng công trình;
- Lưu: VT, ĐL (KH&QH-th).

**KT. BỘ TRƯỞNG  
THỨ TRƯỞNG**



**Hoàng Quốc Vượng**