

Số: 10226/BCT-ĐL

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2020

V/v bổ sung phương án đấu nối các thủy điện Nậm Xe 2 và Nậm Xe 2A vào Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Lai Châu

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu

Bộ Công Thương nhận được Công văn số 1807/UBND-KTN ngày 31 tháng 8 năm 2020 của Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Lai Châu về việc bổ sung phương án đấu nối các dự án thủy điện (TĐ) Nậm Xe 2 và Nậm Xe 2A vào Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Lai Châu giai đoạn 2016-2025, có xét đến năm 2035 – Quy hoạch phát triển hệ thống điện 110 kV. Sau khi xem xét, Bộ Công Thương có ý kiến như sau:

1. Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Lai Châu giai đoạn 2016-2025, có xét đến năm 2035 – Quy hoạch phát triển hệ thống điện 110 kV đã được Bộ trưởng Bộ Công Thương phê duyệt tại Quyết định số 1247/QĐ-BCT ngày 13 tháng 4 năm 2018, trong đó không có trong danh mục các công trình lưới điện phục vụ đấu nối các thủy điện Nậm Xe 2 và Nậm Xe 2A vào hệ thống điện quốc gia.

2. Dự án thủy điện Nậm Xe 2, quy mô công suất 8 MW và thủy điện Nậm Xe 2A, quy mô công suất 10 MW đã được Bộ trưởng Bộ Công Thương phê duyệt tại Quyết định số 4942/QĐ-BCT ngày 27 tháng 12 năm 2018 về việc phê duyệt bổ sung Quy hoạch thủy điện vừa và nhỏ tỉnh Lai Châu, nhưng chưa được phê duyệt phương án đấu nối. Do đó, Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu kiến nghị bổ sung quy hoạch đấu nối các thủy điện Nậm Xe 2 và Nậm Xe 2A vào hệ thống điện quốc gia là cần thiết.

3. Trên cơ sở ý kiến của Tập đoàn Điện lực Việt Nam tại Văn bản số 6869/EVN-KH ngày 14 tháng 10 năm 2020, Tổng công ty Điện lực miền Bắc tại Văn bản số 5595/EVNNPC-KH ngày 23 tháng 10 năm 2020, Trung tâm Điều độ hệ thống điện quốc gia tại Văn bản số 3554/ĐĐQG-PT ngày 22 tháng 10 năm 2020, Bộ Công Thương thống nhất về việc điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Lai Châu giai đoạn 2016-2025, có xét đến năm 2035, cụ thể như sau:

- Xây dựng mới trạm biến áp (TBA) 35/6,3 kV TĐ Nậm Xe 2, quy mô công suất 1x11 MVA, đưa vào vận hành giai đoạn 2021-2022.

- Xây dựng mới đường dây 35 kV mạch đơn TĐ Nậm Xe 2 – TBA 110 kV Mường So, tiết diện dây dẫn 120 mm<sup>2</sup>, chiều dài 7 km, đưa vào vận hành giai

đoạn 2021-2022.

- Xây dựng mới trạm biến áp (TBA) 35/6,3 kV TĐ Nậm Xe 2A, quy mô công suất 1x15 MVA, đưa vào vận hành giai đoạn 2021-2022.

- Xây dựng mới đường dây 35 kV mạch đơn TĐ Nậm Xe 2A – TBA 110 kV Mường So, tiết diện dây dẫn 120 mm<sup>2</sup>, chiều dài 3 km, đưa vào vận hành giai đoạn 2021-2022.

4. Chủ đầu tư các nhà máy thủy điện Nậm Xe 2 và Nậm Xe 2A phối hợp với Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Tổng công ty Điện lực miền Bắc thực hiện đấu nối theo đúng quy hoạch được duyệt.

Đề nghị Ủy ban nhân dân Tỉnh chỉ đạo Sở Công Thương Lai Châu hướng dẫn Chủ đầu tư và giám sát thực hiện theo quy định./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Sở Công Thương Lai Châu;
- Tập đoàn Điện lực Việt Nam;
- Tổng công ty Điện lực miền Bắc;
- Công ty CP Thủy điện Thành Phát Lai Châu;
- Công ty CP Tư vấn đầu tư xây dựng Thành Kiệt;
- Lưu: VT, ĐL (KH&QH-th).

**KT. BỘ TRƯỞNG  
THỨ TRƯỞNG**



**Đặng Hoàng An**

