

Số: **54** /BCT-ĐLHà Nội, ngày **06** tháng **01** năm 2021

V/v quy mô công suất trạm biến áp 110 kV Phiêng Lú

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu

Bộ Công Thương nhận được Công văn số 3059/UBND-KTN ngày 28 tháng 12 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu và Tờ trình số 40/TT-PL ngày 02 tháng 11 năm 2020 của Công ty cổ phần Thủy điện Phiêng Lú về việc điều chỉnh phương án thiết kế Trạm biến áp 110 kV Thủy điện Phiêng Lú trong Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Lai Châu giai đoạn 2016-2025, có xét đến năm 2035, kèm theo Quyết định số 592/QĐ-UBND ngày 06 tháng 6 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Thủy điện Phiêng Lú. Sau khi xem xét, Bộ Công Thương có ý kiến như sau:


1. Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Lai Châu giai đoạn 2016-2025, có xét đến năm 2035 – Quy hoạch phát triển hệ thống điện 110 kV đã được Bộ trưởng Bộ Công Thương phê duyệt tại Quyết định số 1247/QĐ-BCT ngày 13 tháng 4 năm 2018, trong đó phê duyệt xây dựng mới trạm biến áp 110 kV Phiêng Lú, quy mô công suất 2x12,5 MVA, điện áp 6/110 kV phục vụ đấu nối Thủy điện Phiêng Lú vào hệ thống điện quốc gia, đưa vào vận hành năm 2021.

2. Để tiết kiệm vốn đầu tư và thuận lợi cho việc lắp đặt, vận hành trạm biến áp 110 kV Phiêng Lú, Bộ Công Thương thống nhất với kiến nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu về quy mô công suất trạm biến áp 110 kV Phiêng Lú là 1x25 MVA. Các nội dung khác về đấu nối thủy điện Phiêng Lú không thay đổi so với nội dung trong Quyết định số 1247/QĐ-BCT ngày 13 tháng 4 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương.

Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu chỉ đạo Sở Công Thương Lai Châu hướng dẫn Chủ đầu tư và giám sát thực hiện theo quy định hiện hành./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Sở Công Thương Lai Châu;
- Tập đoàn Điện lực Việt Nam;
- Tổng công ty Điện lực miền Bắc;
- Công ty CP Thủy điện Phiêng Lú;
- Lưu: VT, ĐL (KH&QH-th).

**KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG****Đặng Hoàng An**