

Số: 1551/BCT-ĐL

Hà Nội, ngày 22 tháng 3 năm 2021

V/v điều chỉnh thông số điện áp  
TBA 110 kV TĐ Phiêng Khon trong  
Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh  
Lai Châu

Kính gửi: Sở Công Thương Lai Châu

Bộ Công Thương nhận được Công văn số 366/SCT-QLNL ngày 12 tháng 3 năm 2021 của Sở Công Thương tỉnh Lai Châu về việc điều chỉnh thông số quy hoạch trạm biến áp (TBA) 110 kV thủy điện (TĐ) Phiêng Khon. Sau khi xem xét, Bộ Công Thương có ý kiến như sau:

1. Bộ Công Thương đã có Công văn số 601/BCT-ĐL ngày 01 tháng 02 năm 2021 thống nhất bổ sung phương án xây dựng mới TBA 110/35/6,3 kV TĐ Phiêng Khon, quy mô công suất 1x22,5 MVA để phục vụ đấu nối TĐ Phiêng Khon vào hệ thống điện quốc gia, đưa vào vận hành giai đoạn 2021-2025.

2. Theo đề nghị của Sở Công Thương tỉnh Lai Châu tại Công văn nêu trên, Bộ Công Thương thống nhất thay đổi điện áp TBA 110 kV TĐ Phiêng Khon từ 110/35/6,3 kV thành 110/10,5 kV. Các nội dung khác về phương án đấu nối TĐ Phiêng Khon không thay đổi so với nội dung đã được Bộ Công Thương chấp thuận tại Công văn số 601/BCT-ĐL ngày 01 tháng 02 năm 2021.

Đề nghị Sở Công Thương Lai Châu tỉnh Lai Châu hướng dẫn Chủ đầu tư và giám sát thực hiện đầu tư theo đúng quy định hiện hành./. *ds*

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- UBND tỉnh Lai Châu;
- Tập đoàn Điện lực Việt Nam;
- Tổng công ty Điện lực miền Bắc;
- Công ty CP Xây lắp và Thương mại LC;
- Công ty CP Tư vấn đầu tư xây dựng Thành Kiệt;
- Lưu: VT, ĐL (KH&QH-th).

**KT. BỘ TRƯỞNG  
THỨ TRƯỞNG****Đặng Hoàng An**

