

BỘ CÔNG THƯƠNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1019/QĐ-BCT

Hà Nội, ngày 29 tháng 3 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt bổ sung Quy hoạch thủy điện nhỏ toàn quốc
trên địa bàn tỉnh Lai Châu

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG

SỞ CÔNG THƯƠNG TỈNH LAI CHÂU	
ĐẾN	Số: 666
	Ngày: 29/4/21
Chuyên:	
Lưu hồ sơ số:	

Căn cứ Luật Xây dựng;

Căn cứ Nghị quyết số 751/2019/UBTVQH14 ngày 16 tháng 8 năm 2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội giải thích một số điều của Luật Quy hoạch;

Căn cứ Nghị quyết số 110/NQ-CP ngày 02 tháng 12 năm 2019 của Chính phủ về việc ban hành Danh mục các quy hoạch được tích hợp vào quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 59 Luật Quy hoạch;

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 98/2017/NĐ-CP ngày 18 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;

Căn cứ Quyết định số 329/QĐ-BCT ngày 22 tháng 01 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về nguyên tắc và thứ tự thực hiện điều chỉnh bổ sung quy hoạch các dự án điện;

Căn cứ Thông tư số 43/2012/TT-BCT ngày 27 tháng 12 năm 2012 của Bộ Công Thương quy định về quản lý quy hoạch, đầu tư xây dựng dự án thủy điện và vận hành khai thác công trình thủy điện;

- Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu tại Văn bản số 1849/UBND-KTN ngày 03 tháng 9 năm 2020 về việc bổ sung quy hoạch Dự án thủy điện Ka Lăng B và Nhù Cả trên địa bàn tỉnh Lai Châu;

- Trên cơ sở các Văn bản số 01-2021-NC/BCGT-PDIC ngày 15 tháng 3 năm 2021 của Công ty Cổ phần Tư vấn và Đầu tư phát triển điện (Đơn vị tư vấn của Dự án thủy điện Nhù Cả) về việc giải trình ý kiến thẩm định về Hồ sơ bổ sung quy hoạch Dự án thủy điện Nhù Cả;



- Trên cơ sở Văn bản số 11/2021/DP ngày 22 tháng 3 năm 2021 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Đại Phát (Đơn vị Tư vấn của Dự án thủy điện Ka Lăng B) về việc giải trình ý kiến thẩm định đối với Hồ sơ bổ sung quy hoạch Dự án thủy điện Ka Lăng B trên địa bàn tỉnh Lai Châu;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt bổ sung các Dự án thủy điện Ka Lăng B và Nhù Cả vào Quy hoạch thủy điện nhỏ toàn quốc trên địa bàn tỉnh Lai Châu. Vị trí xây dựng công trình, nhiệm vụ, sơ đồ khai thác và các thông số chính của các Dự án thủy điện nêu trên được ghi tại Phụ lục kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Việc đầu tư xây dựng các Dự án thủy điện tại Điều 1 của Quyết định này phải đảm bảo phù hợp với các quy hoạch, kế hoạch: Phát triển kinh tế - xã hội, sử dụng đất, sử dụng tài nguyên, phát triển điện lực. Đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành về xây dựng, tài nguyên nước, bảo vệ và phát triển rừng và các quy định có liên quan khác.

Điều 3. Trong giai đoạn nghiên cứu đầu tư xây dựng công trình các Dự án thủy điện nêu trên, Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu chỉ đạo Chủ đầu tư, đơn vị Tư vấn và các cơ quan có liên quan thực hiện các nội dung sau:

- Hoàn thiện điều tra, khảo sát bổ sung, đánh giá đầy đủ các điều kiện tự nhiên khu vực dự án (địa hình, địa chất, khí tượng, thủy văn, dân sinh, kinh tế - xã hội...);

- Tiếp tục nghiên cứu chuẩn xác quy mô mực nước dâng bình thường (MNDBT), mực nước chết (MNC), công suất lắp máy (N_{lm}), điện lượng trung bình năm (E_0) và phương án thiết kế các hạng mục công trình có liên quan nhằm nâng cao hiệu quả đầu tư, đảm bảo công trình vận hành an toàn ổn định và giảm thiểu tác động đối với môi trường - xã hội;

- Đánh giá kỹ và thực hiện đầy đủ các biện pháp giảm thiểu tác động của dự án đối với môi trường - xã hội. Trong đó, phải lập và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt để thực hiện các phương án về: Trồng rừng thay thế, đảm bảo duy trì dòng chảy tối thiểu phía hạ lưu đập và xả đủ cho cấp nước thủy lợi, sinh hoạt theo quy định;

- Rà soát, đánh giá kỹ quy hoạch đất rừng các loại và hiện trạng đất rừng của tỉnh, trên cơ sở đó xác định chính xác diện tích chiếm đất các loại của các dự án thủy điện nêu trên để thực hiện việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất theo quy định của pháp luật hiện hành và các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của cấp có thẩm quyền;

- Trước khi quyết định chủ trương đầu tư, đề nghị rà soát kỹ diện tích chiếm đất trồng lúa của các Dự án đề trình cấp có thẩm quyền xem xét cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng đất theo quy định;

- Trong quá trình đầu tư xây dựng, vận hành khai thác các nhà máy thủy điện phải đảm bảo không ảnh hưởng đến các bậc thang thủy điện liền kề phía thượng và hạ lưu, không ảnh hưởng đến các công trình công cộng, di tích lịch sử, văn hóa và các quy hoạch khác có liên quan đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

- Thực hiện các quy định về quản lý chất lượng công trình xây dựng theo Luật Xây dựng, các Nghị định của Chính phủ và các Thông tư hướng dẫn của Bộ Xây dựng;

- Tiến độ thực hiện các Dự án phải phù hợp với tiến độ xây dựng lưới điện truyền tải trong khu vực.


Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 5. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu, Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Lai Châu, Tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Chủ đầu tư các dự án và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- Lưu: VT, ĐL.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỦ TRƯỞNG



Đặng Hoàng An



Phụ lục

**THÔNG SỐ CHÍNH CỦA CÁC DỰ ÁN THỦY ĐIỆN ĐƯỢC BỔ SUNG VÀO
QUY HOẠCH THỦY ĐIỆN NHỎ TOÀN QUỐC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LAI CHÂU**

(Ban hành theo Quyết định số: 1019 /QĐ-BCT ngày 29 tháng 3 năm 2021 của Bộ Công Thương)

Tên Dự án	Vị trí xây dựng công trình			Nhiệm vụ	Sơ đồ khai thác	Các thông số chính
	Tọa độ (dự kiến)	Sông, suối - hệ thống sông	Xã - Huyện			
1. Thủy điện Ka Lăng B	+ Đập chính: 22°35'21,02" VĐB - 102°28'17,39" KĐĐ; + Nhà máy: 22°33'49,93" VĐB - 102°27'41,13" KĐĐ.	Suối Nậm Lăn (nhánh cấp I của sông Đà)	Xã Ka Lăng, huyện Mường Tè	Phát điện lên lưới điện Quốc gia	Tuyến đập chính gồm đập dâng kết hợp đập tràn nằm trên suối Nậm Lăn; tuyến năng lượng kiểu đường dẫn nằm bên bờ phải suối Nậm Lăn và nhà máy kiểu hở nằm bên bờ trái sông Đà xả nước ra sông Đà (cách hợp lưu giữa suối Nậm lăn và sông Đà khoảng 1,2 km về phía thượng lưu).	$F_{lv} = 81,3 \text{ km}^2$ (bao gồm cả lưu vực của Dự án thủy điện Nậm Lăn) MNDBT = 550 m MNC = 548 m $MNHL_{\min} = 315 \text{ m}$ $N_{lm} = 07 \text{ MW}$ $E_o = 21,28 \text{ triệu kWh.}$
2. Thủy điện Nhù Cả	+ Tuyến đập 01: 22°37'45,9" VĐB - 102°30'36,5" KĐĐ; + Tuyến đập 02: 22°37'27,2" VĐB - 102°30'36,3" KĐĐ; + Nhà máy: 22°36'08,8" VĐB - 102°30'16,3" KĐĐ.	Suối Là Pê 1, Là Pê 2 (nhánh cấp I của suối Nậm Lăn – nhánh cấp II của sông Đà)	Xã Ka Lăng, huyện Mường Tè	Phát điện lên lưới điện Quốc gia	Tuyến đập 01 là kết hợp đập tràn nằm trên suối Là Pê 1 dẫn nước về hồ tuyến đập 02 bằng kênh thông hồ; tuyến đập 02 là đập dâng kết hợp đập tràn nằm trên suối Là Pê 2; tuyến năng lượng kiểu đường dẫn bên bờ phải suối Nậm Lăn và nhà máy kiểu hở xả nước trở lại suối Nậm Lăn.	$F_{lv1} = 6,5 \text{ km}^2$ $F_{lv2} = 13 \text{ km}^2$ MNDBT = 870 m MNC = 867,5 m $MNHL_{\min} = 617,56 \text{ m}$ $N_{lm} = 7,2 \text{ MW}$ $E_o = 22,24 \text{ triệu kWh.}$

Ghi chú: VĐB: Vĩ độ Bắc; KĐĐ: Kinh độ Đông; F_{lv} : Diện tích lưu vực tính đến tuyến đập; MNDBT: Mức nước dâng bình thường; MNC: Mức nước chết; $MNHL_{\min}$: Mức nước hạ lưu nhà máy nhỏ nhất; N_{lm} : Công suất lắp máy; E_o : Điện lượng bình quân năm.