

Số: **6 2 8 9** /BCT-ĐLHà Nội, ngày **11** tháng **10** năm 2021

V/v điều chỉnh phương án đấu nối thủy điện Tả Páo Hồ và bổ sung phương án đấu nối các thủy điện Tả Páo Hồ 1A, Tả Páo Hồ 1B, Tả Páo Hồ 2, Pa Vây Sừ, Nùng Than 1, Nùng Than 2, Phai Cát vào Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Lai Châu

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu

Bộ Công Thương nhận được Công văn số 430/UBND-KTN ngày 26 tháng 02 năm 2021 của Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Lai Châu về việc điều chỉnh phương án đấu nối dự án thủy điện Tả Páo Hồ và bổ sung phương án đấu nối các dự án thủy điện Tả Páo Hồ 1A, Tả Páo Hồ 1B, Tả Páo Hồ 2, Pa Vây Sừ, Nùng Than 1, Nùng Than 2, Phai Cát vào Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Lai Châu giai đoạn 2016-2025, có xét đến năm 2035 - Quy hoạch phát triển hệ thống điện 110 kV. Sau khi xem xét, Bộ Công Thương có ý kiến như sau:

1. Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Lai Châu giai đoạn 2016-2025, có xét đến năm 2035 - Quy hoạch phát triển hệ thống điện 110 kV đã được Bộ trưởng Bộ Công Thương phê duyệt tại Quyết định số 1247/QĐ-BCT ngày 13 tháng 4 năm 2018 (Quyết định số 1247/QĐ-BCT), trong đó thủy điện Tả Páo Hồ (quy mô công suất 10 MW) được đấu nối vào lưới điện 35 kV khu vực và không có trong danh mục các công trình lưới điện phục vụ đấu nối các thủy điện Tả Páo Hồ 1A, Tả Páo Hồ 1B, Tả Páo Hồ 2, Pa Vây Sừ, Nùng Than 1, Nùng Than 2, Phai Cát vào hệ thống điện quốc gia.

2. Dự án thủy điện Tả Páo Hồ 1A (quy mô công suất 7 MW), dự án thủy điện Tả Páo Hồ 1B (quy mô công suất 11 MW), Tả Páo Hồ 2 (quy mô công suất 5 MW), dự án thủy điện Pa Vây Sừ (quy mô công suất 17 MW) đã được Bộ trưởng Bộ Công Thương phê duyệt bổ sung vào Quy hoạch thủy điện nhỏ toàn quốc trên địa bàn tỉnh Lai Châu tại Quyết định số 1428/QĐ-BCT ngày 02 tháng 6 năm 2020 và các dự án thủy điện Nùng Than 1 (quy mô công suất 30 MW), Nùng Than 2 (quy mô công suất 8,6 MW), Phai Cát (quy mô công suất 18 MW) đã được Bộ trưởng Bộ Công Thương phê duyệt bổ sung vào Quy hoạch thủy điện nhỏ toàn quốc trên địa bàn tỉnh Lai Châu tại Quyết định số 2468/QĐ-BCT ngày 21 tháng 9 năm 2020, nhưng chưa được phê duyệt phương án đấu nối. Do



đó, Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu kiến nghị điều chỉnh phương án đầu nối dự án thủy điện Tả Páo Hồ và bổ sung phương án đầu nối các dự án thủy điện (TĐ) Tả Páo Hồ 1A, Tả Páo Hồ 1B, Tả Páo Hồ 2, Pa Vây Sứ, Nùng Than 1, Nùng Than 2, Phai Cát vào hệ thống điện quốc gia là có cơ sở.

3. Trên cơ sở ý kiến của Tập đoàn Điện lực Việt Nam tại Văn bản số 1400/EVN-KH ngày 23 tháng 3 năm 2021 và số 5580/EVN-KH ngày 10 tháng 9 năm 2021, Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia tại Văn bản số 789/EVNNPT-KH+KT ngày 16 tháng 3 năm 2021, Tổng công ty Điện lực miền Bắc tại Văn bản số 1149/EVNNPC-KH ngày 12 tháng 3 năm 2021 và số 5312/EVNNPC-KH ngày 27 tháng 9 năm 2021, Trung tâm Điều độ hệ thống điện quốc gia tại Văn bản số 927/ĐĐQG-PT ngày 23 tháng 3 năm 2021, Bộ Công Thương thống nhất về việc điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Lai Châu giai đoạn 2016-2025, có xét đến năm 2035 - Quy hoạch phát triển hệ thống điện 110 kV, cụ thể như sau:

- Xây dựng mới trạm biến áp (TBA) 6,3/35/110 kV TĐ Tả Páo Hồ, công suất 1x20 MVA, đưa vào vận hành giai đoạn 2021-2025 (thay thế phương án xây dựng TBA 6,3/35 kV tại Quyết định số 1247/QĐ-BCT);

- Xây dựng mới 02 ngăn lộ 110 kV mở rộng trong TBA 110 kV TĐ Vàng Ma Chải 2, đưa vào vận hành giai đoạn 2021-2025.

- Xây dựng mới đường dây 110 kV mạch đơn TĐ Tả Páo Hồ - TĐ Vàng Ma Chải 2, tiết diện dây dẫn 185 mm<sup>2</sup>, chiều dài 5,5 km, đưa vào vận hành giai đoạn 2021-2025 (thay thế phương án xây dựng đường dây 35 kV tại Quyết định số 1247/QĐ-BCT);

- Xây dựng mới TBA 10,5/110 kV TĐ Pa Vây Sứ, công suất 1x23 MVA, đưa vào vận hành giai đoạn 2021-2025;

- Xây dựng mới đường dây 110 kV mạch đơn TĐ Pa Vây Sứ - TĐ Vàng Ma Chải 2, tiết diện dây dẫn 185 mm<sup>2</sup>, chiều dài 5 km, đưa vào vận hành giai đoạn 2021-2025;

- Xây dựng mới TBA 6,3/35 kV TĐ Tả Páo Hồ 2, công suất 1x8 MVA, đưa vào vận hành giai đoạn 2021-2025;

- Xây dựng mới đường dây 35 kV mạch đơn TĐ Tả Páo Hồ 2 – TĐ Tả Páo Hồ, tiết diện dây dẫn 95 mm<sup>2</sup>, chiều dài 5 km, đưa vào vận hành giai đoạn 2021-2025;

- Xây dựng mới TBA 6,3/35 kV TĐ Tả Páo Hồ 1A, công suất 1x10 MVA, đưa vào vận hành giai đoạn 2021-2025;

- Xây dựng mới đường dây 35 kV mạch đơn TĐ Tả Páo Hồ 1A - TĐ Tả Páo Hồ 1B, tiết diện dây dẫn 95 mm<sup>2</sup>, chiều dài 3,5 km, đưa vào vận hành giai đoạn 2021-2025;

- Xây dựng mới TBA 6,3/35/110 kV TĐ Tả Páo Hồ 1B, công suất 1x25 MVA, đưa vào vận hành giai đoạn 2021-2025;

- Xây dựng mới đường dây 110 kV mạch đơn TĐ Tả Páo Hồ 1B - TĐ Pa Vây Sủ, tiết diện dây dẫn 185 mm<sup>2</sup>, chiều dài 5,5 km, đưa vào vận hành giai đoạn 2021-2025;

- Xây dựng mới TBA 10,5/110 kV TĐ Nùng Than 1, công suất (34 + 22) MVA, đưa vào vận hành giai đoạn 2021-2025;

- Xây dựng mới đường dây 110 kV mạch đơn TĐ Nùng Than 1 - TBA 220 kV Phong Thổ, tiết diện dây dẫn 240 mm<sup>2</sup>, chiều dài 18,5 km, đưa vào vận hành giai đoạn 2021-2025;

- Xây dựng mới đường dây 10,5 kV mạch đơn TĐ Nùng Than 2 - TBA 110 kV TĐ Nùng Than 1, dây dẫn phân pha tiết diện 2x120 mm<sup>2</sup>, chiều dài 0,5 km, đưa vào vận hành giai đoạn 2021-2025;

- Xây dựng mới TBA 10,5/110 kV TĐ Phai Cát, công suất 1x25 MVA, đưa vào vận hành giai đoạn 2021-2025;

- Xây dựng mới đường dây 110 kV mạch kép đấu nối TBA 10,5/110 kV TĐ Phai Cát chuyển tiếp trên đường dây 110 kV TĐ Nùng Than 1 - TBA 220 kV Phong Thổ, tiết diện dây dẫn 240 mm<sup>2</sup>, chiều dài 0,5 km, đưa vào vận hành giai đoạn 2021-2025;

4. Tiến độ đầu tư và đưa vào vận hành lưới điện đấu nối các nhà máy thủy điện cần đồng bộ với tiến độ xây dựng mới trạm biến áp 220 kV Phong Thổ và các xuất tuyến 110 kV đã được Bộ Công Thương thống nhất điều chỉnh quy hoạch tại Văn bản số 2306/BCT-ĐL ngày 26 tháng 4 năm 2021 và Văn bản số 4441/BCT-ĐL ngày 26 tháng 7 năm 2021. Chủ đầu tư các nhà máy thủy điện Tả Páo Hồ, Tả Páo Hồ 1A, Tả Páo Hồ 1B, Tả Páo Hồ 2, Pa Vây Sủ, Nùng Than 1, Nùng Than 2, Phai Cát phối hợp với Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Tổng công ty Điện lực miền Bắc thực hiện đấu nối theo đúng quy hoạch được duyệt.

Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu chỉ đạo Sở Công Thương tỉnh Lai Châu hướng dẫn Chủ đầu tư và giám sát thực hiện theo quy định./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Sở Công Thương tỉnh Lai Châu;
- Tập đoàn Điện lực Việt Nam;
- Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia;
- Tổng công ty Điện lực miền Bắc;
- Công ty CP Thủy điện Tả Páo Hồ 2;
- Công ty CP Tư vấn đầu tư xây dựng Thành Kiệt;
- Lưu: VT, DL (KH&QH-th).

**KT. BỘ TRƯỞNG  
THỨ TRƯỞNG**



**Đặng Hoàng An**