

Số: **7848** /BCT-ĐLHà Nội, ngày **09** tháng **12** năm 2021

V/v bổ sung phương án đấu nối các dự án thủy điện Nậm Chản, Nậm Chản 1, Nậm Cây vào Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Lai Châu

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu

Bộ Công Thương nhận được Công văn số 2741/UBND-KTN ngày 01 tháng 9 năm 2021 của Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Lai Châu về việc bổ sung phương án đấu nối các dự án thủy điện Nậm Chản, Nậm Chản 1, Nậm Cây vào Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Lai Châu giai đoạn 2016-2025, có xét đến năm 2035 - Quy hoạch phát triển hệ thống điện 110 kV. Sau khi xem xét, Bộ Công Thương có ý kiến như sau:

1. Dự án thủy điện Nậm Chản 1 (công suất 5 MW) đã được Bộ trưởng Bộ Công Thương phê duyệt bổ sung quy hoạch tại Quyết định số 2590/QĐ-BCT ngày 05 tháng 10 năm 2020, Dự án thủy điện Nậm Chản đã được Bộ trưởng Bộ Công Thương phê duyệt điều chỉnh quy mô công suất từ 5 MW thành 7,8 MW tại Quyết định số 729/QĐ-BCT ngày 25 tháng 02 năm 2010 và Dự án thủy điện Nậm Cây đã được Bộ trưởng Bộ Công Thương phê duyệt điều chỉnh quy mô công suất từ 12 MW thành 15 MW tại Quyết định số 2822/QĐ-BCT ngày 03 tháng 11 năm 2020, nhưng chưa được phê duyệt bổ sung phương án đấu nối vào hệ thống điện quốc gia. Do đó, Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu kiến nghị bổ sung phương án đấu nối các dự án thủy điện Nậm Chản, Nậm Chản 1, Nậm Cây vào Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Lai Châu là có cơ sở xem xét.

2. Trên cơ sở ý kiến của Tập đoàn Điện lực Việt Nam tại Văn bản số 6693/EVN-KH ngày 01 tháng 11 năm 2021, Tổng công ty Điện lực miền Bắc tại Văn bản số 5988/EVNNPC-KH ngày 28 tháng 10 năm 2021, Bộ Công Thương thống nhất về việc điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Lai Châu giai đoạn 2016-2025, có xét đến năm 2035 - Quy hoạch phát triển hệ thống điện 110 kV, cụ thể như sau:

- Xây dựng mới trạm biến áp (TBA) 110 kV Thủy điện (TĐ) Nậm Cây quy mô công suất (20+17) MVA, máy biến áp T1 công suất 20 MVA, điện áp 6,3/110 kV; máy biến áp T2 công suất 17 MVA, điện áp 35/110 kV, đưa vào vận hành giai đoạn 2021-2025.

- Xây dựng mới đường dây 110 kV mạch kép đầu nối TBA 110 kV TĐ Nậm Cây chuyển tiếp trên đường dây 110 kV Nậm Na 3 – TBA 500 kV Lai Châu, chiều dài 0,5 km, tiết diện dây dẫn 300 mm², đưa vào vận hành giai đoạn 2021-2025.

- Xây dựng mới TBA 6,3/35 kV TĐ Nậm Chản 1, quy mô công suất 1x7 MVA, đưa vào vận hành giai đoạn 2021-2025.

- Xây dựng mới đường dây 35 kV mạch đơn TĐ Nậm Chản 1 – TBA 110 kV TĐ Nậm Cây, chiều dài 16,5 km, tiết diện dây dẫn 95 mm², đưa vào vận hành giai đoạn 2021-2025.

- Xây dựng mới TBA 6,3/35 kV TĐ Nậm Chản, quy mô công suất 2x5 MVA, đưa vào vận hành giai đoạn 2021-2025.

- Xây dựng mới đường dây 35 kV mạch đơn TĐ Nậm Chản – TĐ Nậm Chản 1, chiều dài 3,5 km, tiết diện dây dẫn 95 mm², đưa vào vận hành giai đoạn 2021-2025.

3. Chủ đầu tư các nhà máy thủy điện Nậm Chản, Nậm Chản 1 và Nậm Cây phối hợp với Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Tổng công ty Điện lực miền Bắc thực hiện đấu nối theo đúng quy hoạch được duyệt.

Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu chỉ đạo Sở Công Thương tỉnh Lai Châu hướng dẫn Chủ đầu tư và giám sát thực hiện theo quy định./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Sở Công Thương tỉnh Lai Châu;
- Tập đoàn Điện lực Việt Nam;
- Tổng công ty Điện lực miền Bắc;
- Công ty CP Thủy điện Thành Phát Sìn Hồ;
- Công ty CP Tư vấn đầu tư xây dựng Thành Kiệt;
- Lưu: VT, ĐL (KH&QH-th).

**KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG**



Đặng Hoàng An

