

Số: 3588 /BCT-ĐL

Hà Nội, ngày 27 tháng 6 năm 2022

V/v điều chỉnh phương án đấu nối
Nhà máy thủy điện Nậm Bùm 1A
trong Quy hoạch phát triển điện lực
tỉnh Lai Châu

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu

Bộ Công Thương nhận được Công văn số 1149/UBND-KT ngày 12 tháng 4 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu về việc điều chỉnh phương án đấu nối Nhà máy thủy điện Nậm Bùm 1A trong Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Lai Châu. Sau khi xem xét, Bộ Công Thương có ý kiến như sau:

1. Theo Quyết định số 4042/QĐ-BCT ngày 26 tháng 10 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Lai Châu giai đoạn 2016-2025, có xét đến năm 2035 - Quy hoạch phát triển hệ thống điện 110 kV (Quyết định số 4042/QĐ-BCT), Nhà máy thủy điện Nậm Bùm 1A được đấu nối vào hệ thống điện quốc gia bằng phương án xây dựng mới trạm biến áp (TBA) 6/110 kV Thủy điện (TĐ) Nậm Bùm 1A, quy mô công suất 1x8 MVA và đường dây 110 kV mạch kép đấu nối TBA 110 kV TĐ Nậm Bùm 1A chuyển tiếp trên đường dây 110 kV TĐ Nậm Bùm 2 – Nậm Ban, đưa vào vận hành giai đoạn 2021-2025. Dự án thủy điện Nậm Bùm 1A đã được Bộ trưởng Bộ Công Thương phê duyệt điều chỉnh quy mô công suất lên 9,5 MW tại Quyết định số 1954/QĐ-BCT ngày 24 tháng 7 năm 2020.

2. Trên cơ sở ý kiến của Tập đoàn Điện lực Việt Nam tại Văn bản số 2656/EVN-KH ngày 19 tháng 5 năm 2022, Tổng công ty Điện lực miền Bắc tại Văn bản số 2567/EVNNPC-KH ngày 31 tháng 5 năm 2022, Trung tâm Điều độ hệ thống điện quốc gia tại Văn bản số 1379/ĐĐQG-PT ngày 16 tháng 5 năm 2022, Bộ Công Thương thống nhất điều chỉnh phương án đấu nối nhà máy thủy điện Nậm Bùm 1A trong Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Lai Châu giai đoạn 2016-2025, có xét đến năm 2035 - Quy hoạch phát triển hệ thống điện 110 kV, cụ thể như sau:

- Xây dựng mới TBA 6/35 kV TĐ Nậm Bùm 1A, quy mô công suất 1x12,5 MVA, đưa vào vận hành giai đoạn 2022-2025 (thay thế phương án xây dựng mới TBA 6/110 kV TĐ Nậm Bùm 1A, quy mô công suất 1x8 MVA trong Quyết định số 4042/QĐ-BCT).

- Xây dựng mới đường dây 35 kV mạch kép TĐ Nậm Bùm 1A – TBA 110 kV Mường Tè, tiết diện dây dẫn 95 mm², chiều dài 15 km, đưa vào vận hành giai đoạn 2022-2025 (thay thế phương án xây dựng mới đường dây 110 kV mạch kép đấu nối TBA 110 kV TĐ Nậm Bùm 1A chuyển tiếp trên đường dây 110 kV

TĐ Nậm Bùn 2 – Nậm Ban trong Quyết định số 4042/QĐ-BCT)

3. Tiến độ đầu tư và đưa vào vận hành lưới điện phục vụ đầu nối TĐ Nậm Bùn 1A cần đồng bộ với tiến độ TBA 110 kV Mường Tè và Nhà máy thủy điện Nậm Cầu 1 chuyển đầu nối vào thanh cái 35 kV TBA 110 kV Nậm Cầu 2. Chủ đầu tư nhà máy thủy điện Nậm Bùn 1A phối hợp với Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng công ty Điện lực miền Bắc thực hiện đầu nối đúng theo quy hoạch được duyệt.

Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu chỉ đạo Sở Công Thương tỉnh Lai Châu hướng dẫn Chủ đầu tư và giám sát thực hiện theo quy định./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Sở Công Thương tỉnh Lai Châu;
- Tập đoàn Điện lực Việt Nam;
- Tổng công ty Điện lực miền Bắc;
- Công ty CP Thủy điện Nậm Bùn 1A;
- Công ty CP Tư vấn đầu tư xây dựng Hưng Phát;
- Lưu: VT, ĐL (KH&QH-th).

**KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG**



Đặng Hoàng An

