

Số: 4959 /BCT-ĐL

Hà Nội, ngày 18 tháng 8 năm 2022

V/v điều chỉnh, bổ sung phương án đấu nối các dự án thủy điện Pa Vây Sứ 1, Pa Vây Sứ 2, Tả Páo Hồ 1A, Tả Páo Hồ 1B trong Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Lai Châu

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu

Bộ Công Thương nhận được Công văn số 1864/UBND-KTN ngày 02 tháng 6 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu về việc điều chỉnh, bổ sung phương án đấu nối các dự án thủy điện Pa Vây Sứ 1, Pa Vây Sứ 2, Tả Páo Hồ 1A, Tả Páo Hồ 1B trong Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Lai Châu. Sau khi xem xét, Bộ Công Thương có ý kiến như sau:

1. Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Lai Châu giai đoạn 2016-2025, có xét đến năm 2035 đã được Bộ trưởng Bộ Công Thương phê duyệt tại Quyết định số 1247/QĐ-BCT ngày 13 tháng 4 năm 2018 và điều chỉnh, bổ sung tại Công văn số 6289/BCT-ĐL ngày 11 tháng 10 năm 2021, trong đó thủy điện (TĐ) Pa Vây Sứ (công suất 17 MW) được đấu nối ở cấp điện áp 110 kV về trạm biến áp 110 kV TĐ Vàng Ma Chải 2, các TĐ Tả Páo Hồ 1A (công suất 7 MW) và Tả Páo Hồ 1B (công suất 11 MW) được đấu nối ở cấp điện áp 35 kV về trạm biến áp 110 kV TĐ Pa Vây Sứ.

2. Dự án TĐ Pa Vây Sứ đã được Bộ trưởng Bộ Công Thương phê duyệt điều chỉnh quy hoạch từ 01 bậc thành 02 bậc gồm Pa Vây Sứ 1 (công suất 8,5 MW) và Pa Vây Sứ 2 (công suất 18 MW); dự án TĐ Tả Páo Hồ 1A đã được Bộ trưởng Bộ Công Thương phê duyệt điều chỉnh công suất từ 7 MW thành 13,5 MW và dự án TĐ Tả Páo Hồ 1B đã được Bộ trưởng Bộ Công Thương phê duyệt điều chỉnh công suất từ 11 MW thành 10,5 MW tại Quyết định số 735/QĐ-BCT ngày 19 tháng 4 năm 2022. Do đó, Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu kiến nghị điều chỉnh, bổ sung phương án đấu nối các dự án thủy điện Pa Vây Sứ 1, Pa Vây Sứ 2, Tả Páo Hồ 1A, Tả Páo Hồ 1B trong Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Lai Châu là có cơ sở xem xét.

3. Trên cơ sở ý kiến của Tập đoàn Điện lực Việt Nam tại Văn bản số 3458/EVN-KH ngày 28 tháng 6 năm 2022, Tổng công ty Điện lực miền Bắc tại Văn bản số 3461/EVNNPC-KH ngày 15 tháng 7 năm 2022, Trung tâm Điều độ hệ thống điện quốc gia tại Văn bản số 1825/ĐĐQG-PT ngày 23 tháng 6 năm 2022, Bộ Công Thương thống nhất với đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu tại văn bản nêu trên về việc điều chỉnh, bổ sung phương án đấu nối các dự án thủy điện Pa Vây Sứ 1, Pa Vây Sứ 2, Tả Páo Hồ 1A, Tả Páo Hồ 1B trong Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Lai Châu, cụ thể như sau:



- Xây dựng mới trạm biến áp 110 kV TĐ Pa Vây Sứ 2, quy mô công suất 1x25 MVA, điện áp 10,5/110 kV phục vụ đấu nối TĐ Pa Vây Sứ 2 vào hệ thống điện quốc gia (thay thế phương án nêu tại Công văn số 6289/BCT-ĐL ngày 11 tháng 10 năm 2021 của Bộ Công Thương).

- Xây dựng mới trạm biến áp 110 kV TĐ Pa Vây Sứ 1, quy mô công suất 1x22 MVA, điện áp 6,3/35/110 kV phục vụ đấu nối TĐ Pa Vây Sứ 1 vào hệ thống điện quốc gia.

- Xây dựng mới đường dây 110 kV TĐ Pa Vây Sứ 1 – TĐ Pa Vây Sứ 2, tiết diện dây dẫn 185 mm<sup>2</sup>, chiều dài 3 km.

- Xây dựng mới trạm biến áp 110 kV TĐ Tả Páo Hồ 1A, quy mô công suất 1x30 MVA, điện áp 6,3/35/110 kV phục vụ đấu nối TĐ Tả Páo Hồ 1A vào hệ thống điện quốc gia (thay thế phương án nêu tại Công văn số 6289/BCT-ĐL ngày 11 tháng 10 năm 2021 của Bộ Công Thương).

- Xây dựng mới đường dây 110 kV TĐ Tả Páo Hồ 1A – TĐ Tả Páo Hồ 1B, tiết diện dây dẫn 185 mm<sup>2</sup>, chiều dài 3 km (thay thế phương án nêu tại Công văn số 6289/BCT-ĐL ngày 11 tháng 10 năm 2021 của Bộ Công Thương).

- Xây dựng mới trạm biến áp 110 kV TĐ Tả Páo Hồ 1B, quy mô công suất 1x15 MVA, điện áp 6,3/110 kV phục vụ đấu nối TĐ Tả Páo Hồ 1B vào hệ thống điện quốc gia (thay thế phương án nêu tại Công văn số 6289/BCT-ĐL ngày 11 tháng 10 năm 2021 của Bộ Công Thương).

- Điều chỉnh tiết diện dây dẫn đường dây 110 kV TĐ Vàng Ma Chải 2 – Mường So từ 240 mm<sup>2</sup> thành 300 mm<sup>2</sup>.

- Các công trình lưới điện phục vụ đấu nối các dự án thủy điện Pa Vây Sứ 1, Pa Vây Sứ 2, Tả Páo Hồ 1A, Tả Páo Hồ 1B nêu trên đưa vào vận hành giai đoạn 2022-2025, đồng bộ với tiến độ trạm biến áp 220 kV Phong Thổ và các đường dây 220 kV, 110 kV đấu nối.

3. Chủ đầu tư các nhà máy thủy điện Pa Vây Sứ 1, Pa Vây Sứ 2, Tả Páo Hồ 1A, Tả Páo Hồ 1B chịu trách nhiệm đầu tư xây dựng và quản lý vận hành các công trình lưới điện phục vụ đấu nối; phối hợp với Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Tổng công ty Điện lực miền Bắc thực hiện đầu tư xây dựng theo đúng quy định hiện hành.

Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu chỉ đạo Sở Công Thương tỉnh Lai Châu hướng dẫn Chủ đầu tư và giám sát thực hiện theo quy định./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Sở Công Thương tỉnh Lai Châu;
- Tập đoàn Điện lực Việt Nam;
- Tổng công ty Điện lực miền Bắc;
- Công ty CP Đầu tư thủy điện HPL;
- Công ty CP Tư vấn đầu tư phát triển năng lượng;
- Lưu: VT, ĐL (KH&QH-th).

**KT. BỘ TRƯỞNG  
THỨ TRƯỞNG**



**Đặng Hoàng An**