

Số: 6351 /BCT-ĐL

Hà Nội, ngày 14 tháng 10 năm 2022

V/v đính chính cấp điện áp đầu nối
thủy điện Nậm Cùm 6 trong Quy
hoạch phát triển điện lực tỉnh Lai
Châu

Kính gửi: Sở Công Thương Lai Châu


Bộ Công Thương nhận được Công văn số 2064/SCT-QLNL ngày 22 tháng 9 năm 2022 của Sở Công Thương Lai Châu về việc đính chính thông số quy hoạch trạm biến áp và đường dây đầu nối Nhà máy thủy điện Nậm Cùm 6 trong Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Lai Châu. Sau khi xem xét, rà soát đề xuất của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu tại Công văn số 1352/UBND-KTN ngày 20 tháng 5 năm 2021, Bộ Công Thương thống nhất với kiến nghị của Sở Công Thương Lai Châu về việc đính chính nội dung đầu nối Nhà máy thủy điện Nậm Cùm 6 trong Điểm 3, Công văn số 3947/BCT-ĐL ngày 05 tháng 7 năm 2021 của Bộ Công Thương như sau:

- Xây dựng mới trạm biến áp (TBA) 35/6,3 kV Thủy điện (TĐ) Nậm Cùm 6, quy mô công suất 1x10 MVA, đưa vào vận hành giai đoạn 2021-2025.
- Xây dựng mới đường dây 35 kV mạch đơn TBA 110 kV TĐ Nậm Cùm 6 – TBA 110 kV Nậm Cùm 3, tiết diện dây dẫn 120 mm², chiều dài 6,5 km, đưa vào vận hành giai đoạn 2021-2025.

Đề nghị Sở Công Thương Lai Châu hướng dẫn Chủ đầu tư và giám sát thực hiện theo quy định./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBND tỉnh Lai Châu;
- Tập đoàn Điện lực Việt Nam;
- Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia;
- Tổng công ty Điện lực miền Bắc;
- Công ty CP Phát triển điện Mường Tè;
- Lưu: VT, ĐL (KH&QH-th).

**Đặng Hoàng An**

