

Số: **782** /BCT-ĐLHà Nội, ngày **20** tháng **02** năm 2023

V/v bổ sung phương án đấu nối dự án thủy điện Nà An vào Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Lai Châu

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu

Bộ Công Thương nhận được Công văn số 4632/UBND-KTN ngày 12 tháng 12 năm 2022 của Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Lai Châu về việc bổ sung phương án đấu nối dự án thủy điện Nà An vào Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Lai Châu, kèm theo hồ sơ do Viện Năng lượng lập tháng 12 năm 2022. Sau khi xem xét, Bộ Công Thương có ý kiến như sau:

1. Dự án thủy điện (TĐ) Nà An, quy mô công suất 10,2 MW đã được Bộ trưởng Bộ Công Thương phê duyệt bổ sung Quy hoạch thủy điện nhỏ toàn quốc trên địa bàn tỉnh Lai Châu tại Quyết định số 2468/QĐ-BCT ngày 21 tháng 9 năm 2020, nhưng chưa được phê duyệt phương án đấu nối vào hệ thống điện quốc gia.

2. Trên cơ sở Văn bản số 29/EVN-KH ngày 04 tháng 01 năm 2023 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Văn bản số 152/EVNNPC-KH ngày 13 tháng 01 năm 2023 của Tổng công ty Điện lực miền Bắc và Văn bản số 178/ĐĐQG-PT ngày 11 tháng 01 năm 2023 của Trung tâm Điều độ hệ thống điện quốc gia và Hồ sơ bổ sung quy hoạch đã được hiệu chỉnh, Bộ Công Thương thống nhất với đề nghị của UBND tỉnh Lai Châu tại Công văn nêu trên về việc bổ sung phương án đấu nối dự án thủy điện Nà An vào Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Lai Châu, cụ thể như sau:

- Xây dựng mới trạm biến áp (TBA) 10,5/35 kV TĐ Nà An công suất 14 MVA, phục vụ đấu nối TĐ Nà An vào hệ thống điện quốc gia, đưa vào vận hành giai đoạn 2023-2025;

- Xây dựng mới đường dây 35 kV mạch đơn đấu nối TBA 35 kV TĐ Nà An đến thanh cái 35 kV trạm biến áp 110 kV thủy điện Nậm Be 2, tiết diện dây dẫn 95 mm<sup>2</sup>, chiều dài 4 km, đưa vào vận hành giai đoạn 2023-2025;

- Điều chỉnh nâng công suất và điện áp TBA 110 kV TĐ Nậm Be 2 từ 10,5/110 kV – 16 MVA lên thành 10,5/35/110 kV – 30 MVA để phục vụ đấu nối TĐ Nậm Be và TĐ Nà An, đưa vào vận hành giai đoạn 2023-2025.

3. Tuy nhiên, để đảm bảo giải tỏa công suất nguồn điện trong khu vực và hệ thống điện vận hành an toàn, tin cậy, tiến độ các công trình lưới điện phục vụ



đầu nối TĐ Nà An cần đồng bộ hoặc không sớm hơn tiến độ các công trình Đường dây 220 kV Huội Quảng – Nghĩa Lộ – Việt Trì, TBA 220 kV Phong Thổ và các đường dây 220 kV – 110 kV đầu nối.

4. Đề nghị UBND tỉnh Lai Châu cập nhật nội dung bổ sung quy hoạch nêu trên trong tính toán tổng thể tại Quy hoạch tỉnh Lai Châu thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Sở Công Thương tỉnh Lai Châu;
- Tập đoàn Điện lực Việt Nam;
- Tổng công ty Điện lực miền Bắc;
- Viện Năng lượng;
- Lưu: VT, ĐL (KH&QH-th).

**KT. BỘ TRƯỞNG  
THỨ TRƯỞNG**



**Đặng Hoàng An**

