

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch các Dự án thủy điện
Nậm Cẩu và Nậm Cẩu Thượng trên địa bàn tỉnh Lai Châu**

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG

Căn cứ Luật Xây dựng;

Căn cứ Nghị quyết số 751/2019/UBTVQH14 ngày 16 tháng 8 năm 2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội giải thích một số điều của Luật Quy hoạch;

Căn cứ Nghị quyết số 110/NQ-CP ngày 02 tháng 12 năm 2019 của Chính phủ về việc ban hành Danh mục các quy hoạch được tích hợp vào quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 59 Luật Quy hoạch;

Căn cứ các Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 và Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 98/2017/NĐ-CP ngày 18 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;

Căn cứ quyết định số 329/QĐ-BCT ngày 22 tháng 01 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về nguyên tắc và thứ tự điều chỉnh bổ sung quy hoạch các dự án điện;

Căn cứ Thông tư số 43/2012/TT-BCT ngày 27 tháng 12 năm 2012 của Bộ Công Thương quy định về quản lý quy hoạch, đầu tư xây dựng dự án thủy điện và vận hành khai thác công trình thủy điện;

Căn cứ Văn bản số 03.09/CV-BK ngày 03 tháng 9 năm 2020 của Công ty Cổ phần Năng lượng Bảo Khang (Chủ đầu tư các Dự án thủy điện Nậm Cẩu và Nậm Cẩu Thượng) về việc xin điều chỉnh quy hoạch các Dự án thủy điện Nậm Cẩu và Nậm Cẩu Thượng, tỉnh Lai Châu;

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu tại Văn bản số 2437/UBND-KTN ngày 29 tháng 10 năm 2020 về việc đề nghị điều chỉnh quy hoạch các Dự án thủy điện Nậm Cẩu và Nậm Cẩu Thượng trên địa bàn tỉnh Lai Châu;

- Căn cứ Văn bản số 18.12/CV-BK ngày 18 tháng 12 năm 2020 của Công ty Cổ phần Năng lượng Bảo Khang về việc giải trình tiếp thu ý kiến thẩm định

về công trình gom nước tại nhánh suối có diện tích lưu vực 3,27 km² bổ sung vào hầm lấy nước của Dự án thủy điện Nậm Cầu, tỉnh Lai Châu;

Trên cơ sở Báo cáo điều chỉnh quy hoạch của các Dự án thủy điện Nậm Cầu và Nậm Cầu Thượng do Viện Thủy điện và Năng lượng tái tạo lập năm 2020;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh quy hoạch các Dự án thủy điện Nậm Cầu và Nậm Cầu Thượng (đã được Bộ Công Thương phê duyệt tại Quyết định số 2858/QĐ-BCT ngày 26 tháng 7 năm 2017). Vị trí xây dựng công trình, nhiệm vụ, sơ đồ khai thác và các thông số chính của các Dự án thủy điện được điều chỉnh tại Phụ lục kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Các dự án thủy điện Nậm Cầu và Nậm Cầu Thượng sau khi điều chỉnh quy hoạch thuộc Quy hoạch thủy điện nhỏ toàn quốc trên địa bàn tỉnh Lai Châu và sẽ được tích hợp vào Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia (Quy hoạch ngành quốc gia); Việc đầu tư xây dựng các Dự án thủy điện tại Điều 1 của Quyết định này phải đảm bảo phù hợp với các quy hoạch, kế hoạch: Phát triển kinh tế - xã hội, sử dụng đất, sử dụng tài nguyên, phát triển điện lực. Đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành về xây dựng, tài nguyên nước, bảo vệ và phát triển rừng và các quy hoạch có liên quan khác.

Điều 3. Trong giai đoạn nghiên cứu đầu tư xây dựng công trình các Dự án thủy điện nêu trên, Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu chỉ đạo Chủ đầu tư, đơn vị Tư vấn và các cơ quan có liên quan thực hiện các nội dung sau:

- Hoàn thiện điều tra, khảo sát bổ sung, đánh giá đầy đủ các điều kiện tự nhiên khu vực dự án (địa hình, địa chất, khí tượng, thủy văn, dân sinh, kinh tế - xã hội...).

- Tiếp tục nghiên cứu chuẩn xác quy mô mực nước dâng bình thường (MNDBT), mực nước chết (MNC), công suất lắp máy (N_{lm}), điện lượng trung bình năm (E_0) và phương án thiết kế các hạng mục công trình có liên quan nhằm nâng cao hiệu quả đầu tư, đảm bảo công trình vận hành an toàn ổn định và giảm thiểu tác động đối với môi trường - xã hội.

- Đánh giá kỹ và thực hiện đầy đủ các biện pháp giảm thiểu tác động của dự án đối với môi trường - xã hội. Trong đó, phải lập và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt để thực hiện các phương án về: Trồng rừng thay thế, đảm bảo duy trì dòng chảy tối thiểu phía hạ lưu đập, đảm bảo xả đủ cho cấp nước thủy lợi và sinh hoạt theo quy định;

- Rà soát, đánh giá kỹ quy hoạch đất rừng các loại, đất trồng lúa và hiện trạng đất rừng của tỉnh, trên cơ sở đó xác định chính xác diện tích chiếm đất các loại của các dự án thủy điện nêu trên để thực hiện việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất theo quy định của pháp luật hiện hành và các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của cấp có thẩm quyền;

- Trong quá trình đầu tư xây dựng, vận hành khai thác các nhà máy thủy điện phải đảm bảo không ảnh hưởng đến các bậc thang thủy điện liền kề phía thượng và hạ lưu, không ảnh hưởng đến các công trình công cộng, di tích lịch sử, văn hóa và các quy hoạch khác có liên quan đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

- Thực hiện các quy định về quản lý chất lượng công trình xây dựng theo Luật Xây dựng, các Nghị định của Chính phủ và các Thông tư hướng dẫn của Bộ Xây dựng;

- Sau khi các Dự án được điều chỉnh quy hoạch, phương án đầu nối của các Dự án phải được điều chỉnh cho phù hợp với quy hoạch đã được phê duyệt và quy hoạch lưới điện truyền tải trong khu vực;

- Tiến độ thực hiện các Dự án phải phù hợp với tiến độ xây dựng lưới điện truyền tải trong khu vực.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 5. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu, Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Lai Châu, Tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Chủ đầu tư các dự án và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Lưu: VT, ĐL.

**KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG**



Đặng Hoàng An

Phụ lục

THÔNG SỐ CHÍNH CỦA CÁC DỰ ÁN THỦY ĐIỆN ĐƯỢC ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH

(Ban hành theo Quyết định số: 6 5 2/QĐ-BCT ngày 18 tháng 02 năm 2021 của Bộ Công Thương)

Tên Dự án	Vị trí xây dựng công trình			Nhiệm vụ	Sơ đồ khai thác	Các thông số chính
	Tọa độ (dự kiến)	Sông, suối - hệ thống sông	Xã - Huyện			
1. Thủy điện Nậm Cầu	- Tuyến đập phụ: 22 ^o 29'0,5" VDB - 102 ^o 46'51,8" KDD; - Tuyến đập chính: 22 ^o 29'39,8" VDB - 102 ^o 48'0,1" KDD; - Nhà máy: 22 ^o 26'17,6" VDB - 102 ^o 48'1,5" KDD.	Suối Huồi Dúng (nhánh cấp I của suối Nậm Cầu - nhánh cấp II của suối Nậm Bùm - hệ thống sông Đà)	xã Bum Tờ, huyện Mường Tè	Phát điện lên lưới điện quốc gia	Tuyến đập phụ (kiểu chiron) nằm trên suối Huồi Dúng gom nước về hầm chính bằng đường hầm áp lực, tuyến đập chính là đập dâng kết hợp đập tràn trên suối Nậm Cầu, tuyến năng lượng kiểu đường dẫn bên bờ phải suối Nậm Cầu và nhà máy thủy điện kiểu hồ xả nước trở lại suối Nậm Cầu	$F_{lv} = 16 \text{ km}^2$ $F_{lv} = 42,9 \text{ km}^2$ MNDBT = 940 m MNHL _{min} = 523 m $N_{lm} = 29,6 \text{ MW}$ $E_o = 114,04 \text{ triệu KWh.}$
2. Thủy điện Nậm Cầu Thượng	- Tuyến đập: 22 ^o 30'28,6" VDB - 102 ^o 48'12,6" KDD; - Nhà máy: 22 ^o 29'40,1" VDB - 102 ^o 48'14" KDD	Suối Nậm Cầu (nhánh cấp I của suối Nậm Bùm - hệ thống sông Đà)	xã Bum Tờ và Pa Vệ Sủ, huyện Mường Tè	Phát điện lên lưới điện quốc gia	Đập dâng kết hợp đập tràn nằm trên suối Nậm Cầu, tuyến năng lượng kiểu đường dẫn bên bờ trái suối Nậm Cầu và nhà máy thủy điện kiểu hồ xả nước trở lại suối Nậm Cầu.	$F_{lv} = 37,9 \text{ km}^2$ MNDBT = 1080 m MNHL _{min} = 945 m $N_{lm} = 7 \text{ MW}$ $E_o = 24,7 \text{ triệu KWh.}$

Ghi chú: F_{lv} : Diện tích lưu vực tính đến tuyến đập; MNDBT: Mục nước dâng bình thường; MNHL_{min}: Mục nước hạ lưu nhà máy nhỏ nhất; N_{lm} : Công suất lắp máy; E_o : Điện lượng bình quân năm.

Mục nước hạ lưu nhà máy nhỏ