

Số: **8 7 5 8** /BCT-ĐLHà Nội, ngày **16** tháng **11** năm 2020

V/v điều chỉnh, bổ sung phương án đấu nối các thủy điện Nậm Cầu 1 và Nậm Cầu 2 vào Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Lai Châu

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu

Bộ Công Thương nhận được Công văn số 1732/UBND-KTN ngày 24 tháng 8 năm 2020 của Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Lai Châu về việc điều chỉnh phương án đấu nối các dự án TĐ Nậm Cầu 1 và Nậm Cầu 2 vào Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Lai Châu giai đoạn 2016-2025, có xét đến năm 2035 – Quy hoạch phát triển hệ thống điện 110 kV. Sau khi xem xét, Bộ Công Thương có ý kiến như sau:

1. Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Lai Châu giai đoạn 2016-2025, có xét đến năm 2035 – Quy hoạch phát triển hệ thống điện 110 kV đã được Bộ trưởng Bộ Công Thương phê duyệt tại Quyết định số 1247/QĐ-BCT ngày 13 tháng 4 năm 2018, trong đó TĐ Nậm Cầu 1 dự kiến được đấu nối ở cấp điện áp 35 kV vào hệ thống lưới điện 35 kV khu vực huyện Mường Tè; TĐ Nậm Cầu 2 dự kiến được đấu nối ở cấp điện áp 35 kV vào trạm biến áp 110 kV Mường Tè.

2. Theo báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu tại Công văn nêu trên, để truyền tải hết công suất phát của dự án TĐ Nậm Cầu 2 lên lưới điện Quốc gia và đảm bảo tiến độ phát điện của dự án TĐ Nậm Cầu 1, UBND tỉnh Lai Châu kiến nghị điều chỉnh, bổ sung quy hoạch đấu nối là cần thiết.

3. Trên cơ sở ý kiến của Tập đoàn Điện lực Việt Nam tại Văn bản số 6400/EVN-KH ngày 23 tháng 9 năm 2020, Tổng công ty Điện lực miền Bắc tại Văn bản số 5058/EVNNPC-KT ngày 25 tháng 9 năm 2020, Trung tâm Điều độ hệ thống điện quốc gia tại Văn bản số 3105/ĐĐQG-PT ngày 21 tháng 9 năm 2020, Bộ Công Thương thống nhất về việc điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Lai Châu giai đoạn 2016-2025, có xét đến năm 2035 – Quy hoạch phát triển hệ thống điện 110 kV, cụ thể như sau:

- Xây dựng mới trạm biến áp 35/110 kV Nậm Cầu 2, quy mô công suất 1x32 MVA, đưa vào vận hành giai đoạn 2021-2022.

- Xây dựng mới đường dây 110 kV mạch kép đấu nối trạm biến áp 110 kV Nậm Cầu 2 chuyển tiếp trên đường dây 110 kV Nậm Cầu - Mường Tè, tiết diện dây dẫn 185 mm², chiều dài 0,5 km, đưa vào vận hành giai đoạn 2021-2022.

- Xây dựng mới trạm biến áp 6,3/35 kV TĐ Nậm Cầu 1, quy mô công suất 2x8 MVA, đưa vào vận hành giai đoạn 2021-2022.

- Xây dựng mới đường dây 35 kV mạch đơn TĐ Nậm Cầu 1 - trạm biến áp 110 kV Nậm Cầu 2, tiết diện dây dẫn 120 mm², chiều dài 3,5 km, đưa vào vận hành giai đoạn 2021-2022.

- Xây dựng mới đường dây 35 kV mạch đơn TĐ Nậm Cầu 2 - trạm biến áp 110 kV Nậm Cầu 2, tiết diện dây dẫn 120 mm², chiều dài 0,1 km, đưa vào vận hành giai đoạn 2021-2022.

4. Chủ đầu tư các NMTĐ Nậm Cầu 1 và Nậm Cầu 2 chịu trách nhiệm đầu tư xây dựng lưới điện đến điểm đấu nối, phối hợp với Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Tổng công ty Điện lực miền Bắc thực hiện đấu nối theo đúng quy hoạch được duyệt.

Đề nghị Ủy ban nhân dân Tỉnh chỉ đạo Sở Công Thương Lai Châu hướng dẫn Chủ đầu tư và giám sát thực hiện theo quy định./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Sở Công Thương Lai Châu;
- Tập đoàn Điện lực Việt Nam;
- Tổng công ty Điện lực miền Bắc;
- Công ty CP Tư vấn đầu tư và xây dựng Thành Kiệt;
- Lưu: VT, ĐL (KH&QH-th).



**KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG**

Hoàng Quốc Vượng

