

Số: 233 /BCT-ĐL

Hà Nội, ngày 15 tháng 01 năm 2021

V/v bổ sung phương án đấu nối
thủy điện Hua Be vào Quy hoạch
phát triển điện lực tỉnh Lai Châu

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu

Bộ Công Thương nhận được Công văn số 2329/UBND-KTN ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Lai Châu về việc bổ sung phương án đấu nối thủy điện Hua Be vào Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Lai Châu giai đoạn 2016-2025, có xét đến năm 2035 – Quy hoạch phát triển hệ thống điện 110 kV. Sau khi xem xét, Bộ Công Thương có ý kiến như sau:

1. Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Lai Châu giai đoạn 2016-2025, có xét đến năm 2035 – Quy hoạch phát triển hệ thống điện 110 kV đã được Bộ trưởng Bộ Công Thương phê duyệt tại Quyết định số 1247/QĐ-BCT ngày 13 tháng 4 năm 2018, trong đó không có trong danh mục các công trình lưới điện phục vụ đấu nối thủy điện Hua Be vào hệ thống điện quốc gia.

2. Dự án thủy điện Hua Be, quy mô công suất 10 MW đã được Bộ trưởng Bộ Công Thương phê duyệt tại Quyết định số 4942/QĐ-BCT ngày 27 tháng 12 năm 2018 về việc phê duyệt bổ sung Quy hoạch thủy điện vừa và nhỏ tỉnh Lai Châu, nhưng chưa được phê duyệt phương án đấu nối. Do đó, Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu kiến nghị bổ sung quy hoạch đấu nối thủy điện Hua Be vào hệ thống điện quốc gia là cần thiết.

3. Trên cơ sở ý kiến của Tập đoàn Điện lực Việt Nam tại Văn bản số 7629/EVN-KH ngày 24 tháng 11 năm 2020, Tổng công ty Điện lực miền Bắc tại Văn bản số 6107/EVNNPC-KH ngày 19 tháng 11 năm 2020, Trung tâm Điều độ hệ thống điện quốc gia tại Văn bản số 3952/ĐĐQG-PT ngày 17 tháng 11 năm 2020, Bộ Công Thương thống nhất về việc điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Lai Châu giai đoạn 2016-2025, có xét đến năm 2035 – Quy hoạch phát triển hệ thống điện 110 kV, cụ thể như sau:

- Xây dựng mới trạm biến áp (TBA) 6,3/110 kV Thủy điện Hua Be, quy mô công suất 1x14 MVA, đưa vào vận hành giai đoạn 2021-2022.

- Xây dựng mới đường dây 110 kV mạch kép đấu nối TBA 110 kV Thủy điện Hua Be chuyển tiếp trên đường dây 110 kV Phong Thổ – TBA 220 kV Than Uyên, tiết diện dây dẫn 240 mm², chiều dài 2,6 km, đưa vào vận hành giai đoạn 2021-2022.

4. Chủ đầu tư nhà máy thủy điện Hua Be phối hợp với Tập đoàn Điện lực

Việt Nam và Tổng công ty Điện lực miền Bắc thực hiện đầu nối theo đúng quy hoạch được duyệt. Trong thời gian trạm biến áp 220 kV Phong Thổ chưa đưa vào vận hành, Chủ đầu tư nhà máy thủy điện Hua Be phải thực hiện theo đúng cam kết tại Văn bản số 110/HLC-BH ngày 07 tháng 01 năm 2021 về việc cam kết tuân thủ theo điều tiết huy động công suất phát nhà máy thủy điện Hua Be, giám phát theo yêu cầu của cấp điều độ có quyền điều khiển, đảm bảo vận hành an toàn hệ thống điện theo quy định.

Đề nghị Ủy ban nhân dân Tỉnh chỉ đạo Sở Công Thương Lai Châu hướng dẫn Chủ đầu tư và giám sát thực hiện theo quy định./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Sở Công Thương Lai Châu;
- Tập đoàn Điện lực Việt Nam;
- Tổng công ty Điện lực miền Bắc;
- Công ty CP Năng lượng HLC;
- Công ty TNHH MTV Kiến trúc sư Việt Nam;
- Lưu: VT, ĐL (KH&QH-th).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG



Đặng Hoàng An

