

Số: 9 2 7 /BCT-ĐL

Hà Nội, ngày 22 tháng 02 năm 2021

V/v điều chỉnh quy mô công suất các trạm biến áp 35/6,3 kV TĐ Nậm Xe 2 và TĐ Nậm Xe 2A trong Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Lai Châu

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu

Bộ Công Thương nhận được Công văn số 303/UBND-CN ngày 03 tháng 02 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu về việc điều chỉnh phương án quy hoạch các trạm biến áp (TBA) 35/6,3 kV thủy điện (TĐ) Nậm Xe 2 và TĐ Nậm Xe 2A trong Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Lai Châu. Sau khi xem xét, Bộ Công Thương có ý kiến như sau:

1. Bộ Công Thương đã có Công văn số 10226/BCT-ĐL ngày 31 tháng 12 năm 2020 thống nhất bổ sung xây dựng mới TBA 35/6,3 kV TĐ Nậm Xe 2, quy mô công suất 1x11 MVA và TBA 35/6,3 kV TĐ Nậm Xe 2A, quy mô công suất 1x15 MVA để phục vụ đấu nối các TĐ Nậm Xe 2 và Nậm Xe 2A vào hệ thống điện quốc gia, đưa vào vận hành giai đoạn 2021-2022.

2. Theo đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu tại Công văn nêu trên, Bộ Công Thương thống nhất thay đổi quy mô công suất TBA 35/6,3 kV TĐ Nậm Xe 2 từ 1x11 MVA thành 2x5,5 MVA và quy mô công suất TBA 35/6,3 kV TĐ Nậm Xe 2A từ 1x15 MVA thành 2x7,5 MVA để giảm tổn thất công suất không tải, nâng cao hiệu quả đầu tư cho các dự án. Các nội dung khác về phương án đấu nối TĐ Nậm Xe 2 và TĐ Nậm Xe 2A không thay đổi so với nội dung đã được Bộ Công Thương chấp thuận tại Công văn số 10226/BCT-ĐL ngày 31 tháng 12 năm 2020.

Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu chỉ đạo Sở Công Thương Lai Châu hướng dẫn Chủ đầu tư và giám sát thực hiện đầu tư theo đúng quy định hiện hành./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Sở Công Thương Lai Châu;
- Tập đoàn Điện lực Việt Nam;
- Tổng công ty Điện lực miền Bắc;
- Công ty CP Thủy điện Thành Phát Lai Châu;
- Công ty CP Tư vấn đầu tư xây dựng Thành Kiệt;
- Lưu: VT, ĐL (KH&QH-th).

**KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG****Đặng Hoàng An**