

Số: 1074 /BCT-ĐL

Hà Nội, ngày 01 tháng 3 năm 2021

V/v điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch
phát triển điện lực tỉnh Lai Châu

Kính gửi: Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Lai Châu

Bộ Công Thương nhận được Công văn số 2955/UBND-KTN ngày 16 tháng 12 năm 2020 của UBND tỉnh Lai Châu về việc điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Lai Châu đối với tuyến đường dây 110 kV từ trạm biến áp (TBA) 220 kV Than Uyên đến TBA 110 kV Than Uyên. Sau khi xem xét, Bộ Công Thương có ý kiến như sau:

1. Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Lai Châu giai đoạn 2016-2025, có xét đến năm 2035 – Quy hoạch phát triển hệ thống điện 110 kV đã được Bộ trưởng Bộ Công Thương phê duyệt tại Quyết định số 1247/QĐ-BCT ngày 13 tháng 4 năm 2018, trong đó phê duyệt treo dây mạch 2 đường dây 110 kV TBA 220 kV Than Uyên – TBA 110 kV Than Uyên, tiết diện dây dẫn 185 mm², chiều dài 3,2 km, đưa vào vận hành năm 2018.

2. Theo báo cáo của UBND tỉnh Lai Châu tại Công văn số 2955/UBND-KTN ngày 16 tháng 12 năm 2020, việc cải tạo đường dây 110 kV TBA 220 kV Than Uyên – TBA 110 kV Than Uyên từ 01 mạch lên 02 mạch sẽ ảnh hưởng đến việc cấp điện cho TBA 110 kV Than Uyên và giải tỏa công suất các thủy điện khu vực huyện Than Uyên và tỉnh Lào Cai. Vì vậy, việc điều chỉnh, bổ sung quy hoạch để đảm bảo vận hành hệ thống điện an toàn, tin cậy là cần thiết.

3. Trên cơ sở ý kiến của Tập đoàn Điện lực Việt Nam tại Văn bản số 828/EVN-KH ngày 22 tháng 02 năm 2021, Tổng công ty Điện lực miền Bắc tại Văn bản số 41/EVNNPC-KH ngày 06 tháng 01 năm 2021, Bộ Công Thương thống nhất bổ sung hạng mục xây dựng mới đường dây 110 kV mạch đơn TBA 220 kV Than Uyên – TBA 110 kV Than Uyên độc lập với đường dây 110 kV hiện có, tiết diện dây dẫn 300 mm² hoặc dây dẫn có khả năng tải tương đương, chiều dài 4,6 km, đưa vào vận hành giai đoạn 2021-2025 thay thế hạng mục treo dây mạch 2 đường dây 110 kV TBA 220 kV Than Uyên – TBA 110 kV Than Uyên trong Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Lai Châu giai đoạn 2016-2025, có xét đến năm 2035.

4. Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu bố trí quỹ đất để đầu tư xây dựng mới đường dây 110 kV mạch đơn TBA 220 kV Than Uyên – TBA 110 kV Than Uyên độc lập với đường dây 110 kV hiện có, chỉ đạo Sở Công Thương hướng dẫn Chủ đầu tư và giám sát thực hiện theo quy định./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Sở Công Thương Lai Châu;
- Tập đoàn Điện lực Việt Nam;
- Tổng công ty Điện lực miền Bắc;
- Lưu: VT, ĐL (KH&QH-th).

KT. BỘ TRƯỞNG**THỨ TRƯỞNG****Đặng Hoàng An**