

Số: **1 2 7 3** /BCT-ĐLHà Nội, ngày **10** tháng **3** năm 2021

V/v bổ sung phương án đấu nối các thủy điện Nậm Cuối 1, Nậm Cuối 1A, Nậm Cuối 1B và Huổi Văn vào Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Lai Châu

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu

Bộ Công Thương nhận được Công văn số 2482/UBND-KTN ngày 03 tháng 11 năm 2020 của Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Lai Châu về việc bổ sung phương án đấu nối các dự án thủy điện Nậm Cuối 1, Nậm Cuối 1A, Nậm Cuối 1B và Huổi Văn vào Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Lai Châu giai đoạn 2016-2025, có xét đến năm 2035 – Quy hoạch phát triển hệ thống điện 110 kV. Sau khi xem xét, Bộ Công Thương có ý kiến như sau:

1. Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Lai Châu giai đoạn 2016-2025, có xét đến năm 2035 – Quy hoạch phát triển hệ thống điện 110 kV đã được Bộ trưởng Bộ Công Thương phê duyệt tại Quyết định số 1247/QĐ-BCT ngày 13 tháng 4 năm 2018, trong đó chưa có trong danh mục các công trình lưới điện phục vụ đấu nối các thủy điện Nậm Cuối 1, Nậm Cuối 1A, Nậm Cuối 1B và Huổi Văn vào hệ thống điện quốc gia.

2. Dự án thủy điện (TĐ) Nậm Cuối 1 (quy mô công suất 19 MW), dự án TĐ Nậm Cuối 1A (quy mô công suất 7 MW), dự án TĐ Nậm Cuối 1B (quy mô công suất 5 MW), dự án TĐ Huổi Văn (quy mô công suất 8 MW) đã được Bộ trưởng Bộ Công Thương phê duyệt tại Quyết định số 1175/QĐ-BCT ngày 24 tháng 4 năm 2020 và Quyết định số 2827/QĐ-BCT ngày 10 tháng 8 năm 2018 về việc phê duyệt bổ sung Quy hoạch thủy điện vừa và nhỏ tỉnh Lai Châu, nhưng chưa được phê duyệt phương án đấu nối. Do đó, Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu kiến nghị bổ sung quy hoạch đấu nối các TĐ Nậm Cuối 1, Nậm Cuối 1A, Nậm Cuối 1B và Huổi Văn vào hệ thống điện quốc gia là cần thiết.

3. Trên cơ sở ý kiến của Tập đoàn Điện lực Việt Nam tại Văn bản số 7629/EVN-KH ngày 24 tháng 11 năm 2020, Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia tại Văn bản số 4897/EVNNPT-KH+KT ngày 14 tháng 12 năm 2020, Tổng công ty Điện lực miền Bắc tại Văn bản số 6461/EVNNPC-KH ngày 04 tháng 12 năm 2020, Trung tâm Điều độ hệ thống điện quốc gia tại Văn bản số 4353/ĐĐQG-PT ngày 10 tháng 12 năm 2020, Sở Công Thương Lai Châu tại Công văn số 2110/SCT-QLNL ngày 10 tháng 12 năm 2020 và số 271/SCT-NL ngày 25 tháng 02 năm 2021, Bộ Công Thương thống nhất về việc điều chỉnh, bổ

sung Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Lai Châu giai đoạn 2016-2025, có xét đến năm 2035 – Quy hoạch phát triển hệ thống điện 110 kV, cụ thể như sau:

- Xây dựng mới trạm biến áp (TBA) 6,3/110 kV TĐ Huổi Vãn, công suất 1x11 MVA, đưa vào vận hành giai đoạn 2022-2023.

- Xây dựng mới đường dây 110 kV mạch đơn TĐ Huổi Vãn - TBA 110 kV Lai Châu, tiết diện dây dẫn 240 mm<sup>2</sup>, chiều dài 8 km, đưa vào vận hành giai đoạn 2022-2023.

- Xây dựng mới ngăn lộ 110 kV tại TBA 110 kV Lai Châu, đưa vào vận hành giai đoạn 2022-2023.

- Xây dựng mới TBA 6,3/110 kV TĐ Nậm Cuối 1B, công suất 1x13 MVA, đưa vào vận hành giai đoạn 2022-2023.

- Xây dựng mới đường dây 110 kV TĐ Nậm Cuối 1B - TĐ Huổi Vãn, tiết diện dây dẫn 240 mm<sup>2</sup>, chiều dài 13,5 km, đưa vào vận hành giai đoạn 2022-2023.

- Xây dựng mới TBA 110 kV TĐ Nậm Cuối 1: Máy biến áp (MBA) T1 điện áp 10,5/110 kV, công suất 27 MVA và MBA T2 điện áp 6,3/35/110 kV, công suất 20 MVA, đưa vào vận hành giai đoạn 2022-2023.

- Xây dựng mới đường dây 110 kV TĐ Nậm Cuối 1 - TBA 110 kV Nậm Cuối 1B, tiết diện dây dẫn 240 mm<sup>2</sup>, chiều dài 3,5 km, đưa vào vận hành giai đoạn 2022-2023.

- Xây dựng mới trạm biến áp 6,3/35 kV TĐ Nậm Cuối 1A, công suất 1x10 MVA, đưa vào vận hành giai đoạn 2022-2023.

- Xây dựng mới đường dây 35 kV mạch đơn từ TĐ Nậm Cuối 1A đến thanh cái 35 kV của MBA T2 TBA 110 kV TĐ Nậm Cuối 1, tiết diện dây dẫn 120 mm<sup>2</sup>, chiều dài 6 km, đưa vào vận hành giai đoạn 2022-2023.

4. Chủ đầu tư các nhà máy thủy điện Nậm Cuối 1, Nậm Cuối 1A, Nậm Cuối 1B và Huổi Vãn chịu trách nhiệm đầu tư xây dựng lưới điện đến điểm đấu nối, phối hợp với Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Tổng công ty Điện lực miền Bắc thực hiện đấu nối theo đúng quy hoạch được duyệt.

Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu chỉ đạo Sở Công Thương tỉnh Lai Châu hướng dẫn Chủ đầu tư và giám sát thực hiện theo quy định./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Sở Công Thương tỉnh Lai Châu;
- Tập đoàn Điện lực Việt Nam;
- Tổng công ty Điện lực miền Bắc;
- Công ty CP Tư vấn đầu tư và xây dựng Thành Kiệt;
- Lưu: VT, ĐL (KH&QH-th).



**Đặng Hoàng An**

