

BỘ CÔNG THƯƠNG**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 4578 /BCT-ĐL

Hà Nội, ngày 24 tháng 6 năm 2020

V/v dịch chuyển vị trí trạm biến áp 110 kV Mường Tè và bổ sung đường dây 110 kV trạm 220 Mường Tè – Mường Tè

SỞ CÔNG THƯƠNG TỈNH LAI CHÂU	
ĐEN	Số: 1134
Ngày: 29/6/20	

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu

Chuyển: Bộ Công Thương nhận được Công văn số 2271/UBND-KTN ngày 10 tháng 10 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu về việc điều chỉnh vị trí xây dựng trạm biến áp (TBA) 110 kV Mường Tè và bổ sung tuyến đường dây 110 kV từ trạm biến áp 220 kV Mường Tè đến trạm biến áp 110 kV Mường Tè. Sau khi xem xét, Bộ Công Thương có ý kiến như sau:

1. Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Lai Châu giai đoạn 2016-2025, có xét đến năm 2035 – Quy hoạch phát triển hệ thống điện 110 kV đã được Bộ trưởng Bộ Công Thương phê duyệt tại Quyết định số 1247/QĐ-BCT ngày 13 tháng 4 năm 2018, trong đó phê duyệt xây dựng mới TBA 110 kV Mường Tè nối cấp trong trạm biến áp 220 kV Mường Tè, vào vận hành năm 2019.

2. Theo báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu tại Công văn số 2271/UBND-KTN ngày 10 tháng 10 năm 2019, mặt bằng xây dựng TBA 220 kV Mường Tè hiện tại không đủ quỹ đất để xây dựng trạm biến áp 110 kV nối cấp theo quy hoạch đã được duyệt. Vì vậy, để thuận lợi cho việc cung cấp điện cho huyện Mường Tè, phục vụ giải tỏa công suất các dự án thủy điện Nậm Cầu 1, Nậm Cầu 2, Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu kiến nghị điều chỉnh vị trí xây dựng xây dựng TBA 110 kV Mường Tè từ vị trí nối cấp trong TBA 220 kV Mường Tè đến vị trí tại thị trấn Mường Tè và bổ sung đường dây 110 kV mạch kép TBA 220 kV Mường Tè – Mường Tè là cần thiết.

3. Trên cơ sở ý kiến của Tập đoàn Điện lực Việt Nam tại Văn bản số 6493/EVN-KH ngày 28 tháng 11 năm 2019, Tổng công ty Điện lực miền Bắc tại Văn bản số 5348/EVNNPC-KH ngày 26 tháng 11 năm 2019, Bộ Công Thương thống nhất với đề xuất của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu về việc điều chỉnh vị trí xây dựng TBA 110 kV Mường Tè từ vị trí nối cấp trong TBA 220 kV Mường Tè đến vị trí tại thị trấn Mường Tè và bổ sung đường dây 110 kV mạch kép TBA 220 kV Mường Tè – Mường Tè, tiết diện dây dẫn 240 mm², chiều dài khoảng 8 km, đưa vào vận hành giai đoạn 2020-2021.

4. Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu bố trí quỹ đất để đầu tư xây

dựng TBA 110 kV Mường Tè và đường dây 110 kV mạch kép TBA 220 kV Mường Tè – Mường Tè, chỉ đạo Sở Công Thương Lai Châu hướng dẫn Chủ đầu tư và giám sát thực hiện đúng quy định hiện hành./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Sở Công Thương Lai Châu; ✓
- Tập đoàn Điện lực Việt Nam;
- Tổng công ty Điện lực miền Bắc;
- Ban QLDA Lưới điện - EVNNPC;
- Lưu: VT, ĐL (KH&QH-th).

**KT. BỘ TRƯỞNG
THỦ TRƯỞNG**



Hoàng Quốc Vượng