

Số: 7154 /BCT-ĐL

Hà Nội, ngày 24 tháng 9 năm 2020

V/v điều chỉnh, bổ sung phương án đấu nối các thủy điện Nậm Pạc 1A, Nậm Pạc 1, Nậm Pạc 2 và Van Hồ vào Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Lai Châu

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu

Bộ Công Thương nhận được Công văn số 1528/UBND-KTN ngày 30 tháng 7 năm 2020 của Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Lai Châu về việc bổ sung phương án đấu nối thủy điện (TĐ) Nậm Pạc 1A vào Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Lai Châu, Công văn số 1533/UBND-KTN ngày 30 tháng 7 năm 2020 của UBND tỉnh Lai Châu về việc bổ sung phương án đấu nối các thủy điện (TĐ) Nậm Pạc 1 và Nậm Pạc 2 vào Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Lai Châu; Công văn số 1455/UBND-KTN ngày 20 tháng 7 năm 2020 của UBND tỉnh Lai Châu về việc bổ sung phương án đấu nối dự án thủy điện Van Hồ vào Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Lai Châu giai đoạn 2016-2025, có xét đến năm 2035 – Quy hoạch phát triển hệ thống điện 110 kV. Sau khi xem xét, Bộ Công Thương có ý kiến như sau:

1. Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Lai Châu giai đoạn 2016-2025, có xét đến năm 2035 – Quy hoạch phát triển hệ thống điện 110 kV đã được Bộ trưởng Bộ Công Thương phê duyệt tại Quyết định số 1247/QĐ-BCT ngày 13 tháng 4 năm 2018, trong đó thủy điện Nậm Pạc 1 dự kiến được đấu nối ở cấp điện áp 35 kV vào trạm biến áp 110 kV Nậm Pạc 2 và không có trong danh mục đấu nối thủy điện Van Hồ và Nậm Pạc 1A. Tuy nhiên, trong hồ sơ được duyệt dự kiến thủy điện Van Hồ được đấu nối vào trạm biến áp 110 kV Nậm Pạc 2.

2. Dự án thủy điện Van Hồ, quy mô công suất 9,9 MW đã được Bộ trưởng Bộ Công Thương phê duyệt bổ sung Quy hoạch thủy điện vừa và nhỏ tỉnh Lai Châu tại Quyết định số 4275/QĐ-BCT ngày 14 tháng 11 năm 2018. Dự án thủy điện Nậm Pạc 1A, quy mô công suất 6,2 MW đã được Bộ trưởng Bộ Công Thương phê duyệt bổ sung Quy hoạch thủy điện vừa và nhỏ tỉnh Lai Châu tại Quyết định số 4942/QĐ-BCT ngày 27 tháng 12 năm 2018.

3. Theo báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu tại các Công văn nêu trên, để đấu nối, truyền tải hết công suất các nhà máy thủy điện, giảm diện tích chiếm đất, Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu kiến nghị điều chỉnh, bổ sung quy hoạch đấu nối là cần thiết.

4. Trên cơ sở ý kiến của Tập đoàn Điện lực Việt Nam tại Văn bản số 5662/EVN-KH ngày 21 tháng 8 năm 2020, Tổng công ty Điện lực miền Bắc tại

Văn bản số 4252/EVNNPC-KH ngày 17 tháng 8 năm 2020 và Văn bản số 4356/EVNNPC-KT ngày 20 tháng 8 năm 2020, Trung tâm Điều độ hệ thống điện quốc gia tại Văn bản số 2761/ĐĐQG-PT ngày 20 tháng 8 năm 2020, Bộ Công Thương thông nhất về việc điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Lai Châu giai đoạn 2016-2025, có xét đến năm 2035 – Quy hoạch phát triển hệ thống điện 110 kV, cụ thể như sau:

- Xây dựng mới TBA 6,3/35 kV TĐ Nậm Pạc 1A, quy mô công suất 1x8,5 MVA, đưa vào vận hành giai đoạn 2021-2022.

- Xây dựng mới đường dây 35 kV TĐ Nậm Pạc 1A - trạm biến áp 110 kV Nậm Pạc 1, tiết diện dây dẫn 120 mm<sup>2</sup>, chiều dài 4 km, đưa vào vận hành giai đoạn 2021-2022.

- Xây dựng mới trạm biến áp 6,3/110 kV TĐ Van Hồ, quy mô công suất 1x15 MVA, đưa vào vận hành giai đoạn 2021-2022.

- Xây dựng mới đường dây 110 kV TĐ Van Hồ - Nậm Pạc 2, tiết diện dây dẫn 185 mm<sup>2</sup>, chiều dài 3 km, đưa vào vận hành giai đoạn 2021-2022.

- Xây dựng mới trạm biến áp 6,3/110 kV TĐ Nậm Pạc 1, quy mô công suất 1x50 MVA, đưa vào vận hành giai đoạn 2021-2022.

- Xây dựng mới đường dây 110 kV TĐ Nậm Pạc 1 - Nậm Pạc 2, tiết diện dây dẫn 185 mm<sup>2</sup>, chiều dài 3 km, đưa vào vận hành giai đoạn 2021-2022.

- Xây dựng mới trạm biến áp 6,3/110 kV Nậm Pạc 2, quy mô công suất 1x25 MVA, đưa vào vận hành giai đoạn 2021-2022.

- Xây dựng mới đường dây 110 kV TĐ Nậm Pạc 2 - Nậm So 2, tiết diện dây dẫn 185 mm<sup>2</sup>, chiều dài 10 km, đưa vào vận hành giai đoạn 2021-2022.

- Xây dựng mới đường dây 110 kV TĐ Nậm So 2 – Mường So, tiết diện dây dẫn 300 mm<sup>2</sup>, chiều dài 6 km, đưa vào vận hành giai đoạn 2021-2022.

4. Chủ đầu tư nhà máy thủy điện Nậm Pạc 1A, Nậm Pạc 1, Nậm Pạc 2 và Van Hồ chịu trách nhiệm đầu tư xây dựng xây dựng lưới điện đến điểm đầu nối, phối hợp với Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Tổng công ty Điện lực miền Bắc thực hiện đấu nối theo đúng quy hoạch được duyệt.

Đề nghị Ủy ban nhân dân Tỉnh chỉ đạo Sở Công Thương Lai Châu hướng dẫn Chủ đầu tư và giám sát thực hiện theo quy định./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Sở Công Thương Lai Châu;
- Tập đoàn Điện lực Việt Nam;
- Tổng công ty Điện lực miền Bắc;
- Công ty CP Tư vấn đầu tư và xây dựng Thành Kiệt; ✓
- Lưu: VT, ĐL (KH&QH-th).

**KT. BỘ TRƯỞNG  
THÚ TRƯỞNG**



**Hoàng Quốc Vượng**