

Số: 8760 /BCT-ĐL

Hà Nội, ngày 16 tháng 11 năm 2020

V/v chuẩn xác điện áp các trạm  
biến áp 110 kV Nậm Pạc 1 và  
Nậm Pạc 2

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu

Bộ Công Thương nhận được Công văn số 1533/UBND-KTN ngày 30 tháng 7 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu về việc điều chỉnh phương án đầu nối các dự án thủy điện Nậm Pạc 1, Nậm Pạc 2 vào Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Lai Châu; Công văn số 1790/SCT-QLNL ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Sở Công Thương Lai Châu về việc đính chính thông số quy hoạch các trạm biến áp 110 kV Nậm Pạc 1, Nậm Pạc 2. Sau khi xem xét, Bộ Công Thương có ý kiến như sau:

1. Bộ Công Thương đã có Công văn số 7154/BCT-ĐL ngày 24 tháng 9 năm 2020 gửi Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu về việc điều chỉnh, bổ sung phương án đầu nối các thủy điện Nậm Pạc 1A, Nậm Pạc 1, Nậm Pạc 2 và Van Hồ vào Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Lai Châu, trong đó thống nhất phương án đầu nối các thủy điện nhỏ Nậm Pạc 1 và Nậm Pạc 2 ở cấp điện áp 110 kV.

2. Để đảm bảo cho Chủ đầu tư các dự án thủy điện Nậm Pạc 1, Nậm Pạc 2 thực hiện thỏa thuận đầu nối và đầu tư xây dựng các trạm biến áp 110 kV phục vụ đầu nối, Bộ Công Thương thống nhất chuẩn xác điện áp trạm biến áp 110 kV Nậm Pạc 1 là 110/35/6,3 kV và điện áp trạm biến áp 110 kV Nậm Pạc 2 là 110/10,5 kV. Các nội dung khác về đầu nối thủy điện Nậm Pạc 1, Nậm Pạc 2 không thay đổi so với nội dung trong Công văn số 7154/BCT-ĐL ngày 24 tháng 9 năm 2020 của Bộ Công Thương.

Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu chỉ đạo Sở Công Thương Lai Châu hướng dẫn Chủ đầu tư và giám sát thực hiện theo quy định./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Sở Công Thương Lai Châu;
- Tập đoàn Điện lực Việt Nam;
- Tổng công ty Điện lực miền Bắc;
- Công ty CP Tư vấn đầu tư xây dựng Thành Kiệt;
- Lưu: VT, ĐL (KH&QH).

**Hoàng Quốc Vượng**

