

Số: **9792** /BCT-ĐLHà Nội, ngày **21** tháng **12** năm 2020

V/v bổ sung phương án đấu nối  
thủy điện Nậm Pì vào Quy hoạch  
phát triển điện lực tỉnh Lai Châu

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu

Bộ Công Thương nhận được Công văn số 1607/UBND-KTN ngày 10 tháng 8 năm 2020 của Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Lai Châu về việc bổ sung phương án đấu nối thủy điện (TĐ) Nậm Pì vào Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Lai Châu giai đoạn 2016-2025, có xét đến năm 2035 – Quy hoạch phát triển hệ thống điện 110 kV. Sau khi xem xét, Bộ Công Thương có ý kiến như sau:

1. Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Lai Châu giai đoạn 2016-2025, có xét đến năm 2035 – Quy hoạch phát triển hệ thống điện 110 kV đã được Bộ trưởng Bộ Công Thương phê duyệt tại Quyết định số 1247/QĐ-BCT ngày 13 tháng 4 năm 2018, trong đó không có trong danh mục các công trình lưới điện phục vụ đấu nối thủy điện Nậm Pì vào hệ thống điện quốc gia.

2. Dự án thủy điện Nậm Pì, quy mô công suất 10 MW đã được Bộ trưởng Bộ Công Thương phê duyệt tại Quyết định số 1954/QĐ-BCT ngày 24 tháng 7 năm 2020 về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch các dự án thủy điện Nậm Bùm 1A, Nậm Cùm 1, Nậm Páng 2, Nậm Nghẹ 1A và Nậm Pì trên địa bàn tỉnh Lai Châu, nhưng chưa được phê duyệt phương án đấu nối. Do đó, Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu kiến nghị bổ sung quy hoạch đấu nối TĐ Nậm Pì vào hệ thống điện quốc gia là cần thiết.

3. Trên cơ sở ý kiến của Tập đoàn Điện lực Việt Nam tại Văn bản số 6083/EVN-KH ngày 09 tháng 9 năm 2020, Tổng công ty Điện lực miền Bắc tại Văn bản số 4561/EVNNPC-KH ngày 31 tháng 8 năm 2020, Trung tâm Điều độ hệ thống điện quốc gia tại Văn bản số 2949/ĐĐQG-PT ngày 09 tháng 9 năm 2020, Bộ Công Thương thống nhất về việc điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Lai Châu giai đoạn 2016-2025, có xét đến năm 2035 – Quy hoạch phát triển hệ thống điện 110 kV, cụ thể như sau:

- Xây dựng mới trạm biến áp 6,3/110 kV TĐ Nậm Pì, quy mô công suất 1x14 MVA, đưa vào vận hành giai đoạn 2021-2022.

- Xây dựng mới đường dây 110 kV mạch kép đấu nối trạm biến áp 110 kV TĐ Nậm Pì chuyển tiếp trên đường dây 110 kV Nậm Na 3 – Lai Châu, tiết diện dây dẫn 300 mm<sup>2</sup>, chiều dài 1,6 km, đưa vào vận hành giai đoạn 2021-2022.

4. Chủ đầu tư nhà máy thủy điện Nậm Pì phối hợp với Tập đoàn Điện lực

Việt Nam và Tổng công ty Điện lực miền Bắc thực hiện đấu nối theo đúng quy hoạch được duyệt.

Đề nghị Ủy ban nhân dân Tỉnh chỉ đạo Sở Công Thương Lai Châu hướng dẫn Chủ đầu tư và giám sát thực hiện theo quy định./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Sở Công Thương Lai Châu;
- Tập đoàn Điện lực Việt Nam;
- Tổng công ty Điện lực miền Bắc;
- Công ty CP Tư vấn xây dựng điện Thành Đô;
- Lưu: VT, DL (KH&QH-th).



**KT. BỘ TRƯỞNG  
THỨ TRƯỞNG**

**Đặng Hoàng An**

