

Số: 10008 /BCT-ĐL

Hà Nội, ngày 25 tháng 12 năm 2020

V/v điều chỉnh phương án đầu nối thủy điện Nậm Xe và bổ sung phương án đầu nối thủy điện Po Chà vào Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Lai Châu

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu

Bộ Công Thương nhận được Công văn số 1532/UBND-KTN ngày 30 tháng 7 năm 2020 của Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Lai Châu về việc điều chỉnh phương án đầu nối dự án thủy điện Nậm Xe và bổ sung phương án đầu nối dự án thủy điện Po Chà vào Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Lai Châu giai đoạn 2016-2025, có xét đến năm 2035 – Quy hoạch phát triển hệ thống điện 110 kV. Sau khi xem xét, Bộ Công Thương có ý kiến như sau:

1. Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Lai Châu giai đoạn 2016-2025, có xét đến năm 2035 – Quy hoạch phát triển hệ thống điện 110 kV đã được Bộ trưởng Bộ Công Thương phê duyệt tại Quyết định số 1247/QĐ-BCT ngày 13 tháng 4 năm 2018, trong đó phê duyệt xây dựng mới trạm biến áp 110 kV thủy điện (TĐ) Nậm Xe và nhánh rẽ 110 kV đầu nối trạm 110 kV TĐ Nậm Xe chuyển tiếp trên đường dây 110 kV Nậm Lùm 2 – Mường So và không có trong danh mục các công trình lưới điện phục vụ đầu nối TĐ Po Chà.

2. Dự án TĐ Po Chà, quy mô công suất 8 MW đã được Bộ trưởng Bộ Công Thương phê duyệt bổ sung Quy hoạch thủy điện vừa và nhỏ toàn quốc trên địa bàn tỉnh Lai Châu tại Quyết định số 1175/QĐ-BCT ngày 24 tháng 4 năm 2020.

3. Theo báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu tại Công văn nêu trên, đề đầu nối, truyền tải hết công suất các nhà máy thủy điện, giảm tổn thất điện năng và giảm diện tích chiếm đất, Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu kiến nghị điều chỉnh, bổ sung quy hoạch đầu nối là cần thiết.

4. Trên cơ sở ý kiến của Tập đoàn Điện lực Việt Nam tại Văn bản số 6205/EVN-KH ngày 16 tháng 9 năm 2020, Tổng công ty Điện lực miền Bắc tại Văn bản số 4560/EVNNPC-KH ngày 31 tháng 8 năm 2020, Trung tâm Điều độ hệ thống điện quốc gia tại Văn bản số 2949/ĐĐQG-PT ngày 09 tháng 9 năm 2020, Bộ Công Thương thống nhất về việc điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Lai Châu giai đoạn 2016-2025, có xét đến năm 2035 – Quy hoạch phát triển hệ thống điện 110 kV, cụ thể như sau:

- Xây dựng mới trạm biến áp 110/10,5/6,3 kV TĐ Nậm Xe, quy mô công suất 1x40 MVA, đưa vào vận hành giai đoạn 2021-2022.

- Xây dựng mới đường dây 110 kV mạch kép đầu nối trạm 110 kV TĐ

Nậm Xe chuyển tiếp trên đường dây 110 kV Nậm Pạc 2 – Nậm So 2, tiết diện dây dẫn 185 mm², chiều dài 0,2 km, đưa vào vận hành giai đoạn 2021-2022.

- Xây dựng mới đường dây 6 kV TĐ Po Chà - trạm biến áp 110 kV TĐ Nậm Xe, dây dẫn phân pha tiết diện 2x240 mm², chiều dài 0,2 km, đưa vào vận hành giai đoạn 2021-2022.

4. Chủ đầu tư các nhà máy thủy điện Nậm Xe và Po Chà chịu trách nhiệm đầu tư xây dựng xây dựng lưới điện đến điểm đấu nối, phối hợp với Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Tổng công ty Điện lực miền Bắc thực hiện đấu nối theo đúng quy hoạch được duyệt.

Đề nghị Ủy ban nhân dân Tỉnh chỉ đạo Sở Công Thương Lai Châu hướng dẫn Chủ đầu tư và giám sát thực hiện theo quy định./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Sở Công Thương Lai Châu;
- Tập đoàn Điện lực Việt Nam;
- Tổng công ty Điện lực miền Bắc;
- Công ty CP Tư vấn đầu tư và xây dựng Thành Kiệt;
- Lưu: VT, ĐL (KH&QH-th).



**KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG**

Đặng Hoàng An

