


Số: 1990 /QĐ- UBND

Lai Châu, ngày 30 tháng 11 năm 2009

QUYẾT ĐỊNH



Phê duyệt bổ sung Quy hoạch thủy điện vừa và nhỏ
trên địa bàn tỉnh Lai Châu giai đoạn 2005-2010.

CHỦ TỊCH UBND TỈNH LAI CHÂU

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 30/2006/QĐ-BCN ngày 31/8/2006 của Bộ Công nghiệp (nay là Bộ Công thương) về việc ban hành quy định về quản lý đầu tư xây dựng các dự án điện độc lập;

Căn cứ Công văn số 9759/BCT-NL ngày 01/10/2009 của Bộ Công thương về việc thỏa thuận bổ sung quy hoạch cụm thủy điện Thiên Nam, thủy điện Nậm Bon và Nậm Be tỉnh Lai Châu;

Xét đề nghị của Sở Công Thương tại Tờ trình số 734/TTr-SCT ngày 18/11/2009,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Phê duyệt bổ sung 02 công trình thủy điện: Nậm Bon và Nậm Be vào Quy hoạch thủy điện vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh Lai Châu giai đoạn 2005-2010 với các nội dung chính như sau:

1. Thủy điện Nậm Bon:

- Địa điểm xây dựng: Trên suối Nậm Bon thuộc địa bàn xã Phúc Khoa, huyện Tân Uyên.

- Sở đồ khai thác: Dập dâng kết hợp đập tràn (toạ độ dự kiến $22^{\circ}15'05''$ vĩ độ Bắc - $103^{\circ}44'05''$ kinh độ Đông), tuyến năng lượng kiểu đường dẫn và nhà máy thủy điện xả nước trả lại suối Nậm Bon phía thượng lưu đập thủy lợi hiện có.

- Thông số chính của dự án:

+ Diện tích lưu vực: Flv = 29,5km².

+ Mức nước dâng bình thường: MNDBT = 781m.

+ Mức nước hạ lưu nhà máy: MNHL = 662,5m.

+ Cột nước tính toán: Htt = 115,6m.

+ Công suất lắp máy dự kiến: Nlm = 3,6 MW.

2. Thủy điện Nậm Be:

- Địa điểm xây dựng: Trên suối Nậm Be thuộc địa bàn xã Phúc Khoa, huyện Tân Uyên.

- Sở đồ khai thác: Dập dâng kết hợp đập tràn (toa độ dự kiến $22^{\circ}19'30''$ vĩ độ Bắc - $103^{\circ}44'05''$ kinh độ Đông), tuyến năng lượng kiểu đường dẫn và nhà máy thủy điện xả nước trả lại suối Nậm Be phía thượng lưu đập thủy lợi hiện có.

- Thông số chính của dự án:

- + Diện tích lưu vực: $F_{lv} = 41,9 \text{ km}^2$.
- + Mức nước dâng bình thường: $MNDBT = 862 \text{ m}$.
- + Mức nước hạ lưu nhà máy: $MNHL = 738,6 \text{ m}$.
- + Cột nước tính toán: $H_{tt} = 111 \text{ m}$.
- + Công suất lắp máy dự kiến: $N_{lm} = 5,1 \text{ MW}$.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

1. Giao Sở Công thương phối hợp với các Sở, ngành có liên quan hướng dẫn đơn vị có nhu cầu đầu tư thực hiện đầu tư xây dựng theo đúng quyết định được duyệt.

2. UBND huyện Tân Uyên có trách nhiệm phối hợp, quản lý đảm bảo đầu tư đúng theo quyết định được duyệt.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký. Các ông: Chánh văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở: Kế hoạch & Đầu tư, Công thương, Tài nguyên & Môi trường, Nông nghiệp & Phát triển nông thôn; Chủ tịch UBND huyện Tân Uyên và Giám đốc Công ty cổ phần đầu tư phát triển công nghệ và năng lượng mới Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu: VT, CN. *624*

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Vương Văn Thành