

Số: **425** /BCT-ĐLHà Nội, ngày **25** tháng **01** năm 2021

V/v điều chỉnh phương án đấu nối
thủy điện Hua Bun vào Quy
hoạch phát triển điện lực tỉnh Lai
Châu

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu

Bộ Công Thương nhận được Công văn số 1526/UBND-KTN ngày 30 tháng 7 năm 2020 của Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Lai Châu về việc điều chỉnh phương án đấu nối thủy điện Hua Bun vào Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Lai Châu giai đoạn 2016-2025, có xét đến năm 2035 – Quy hoạch phát triển hệ thống điện 110 kV. Sau khi xem xét, Bộ Công Thương có ý kiến như sau:

1. Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Lai Châu giai đoạn 2016-2025, có xét đến năm 2035 – Quy hoạch phát triển hệ thống điện 110 kV đã được Bộ trưởng Bộ Công Thương phê duyệt tại Quyết định số 1247/QĐ-BCT ngày 13 tháng 4 năm 2018 (Quyết định số 1247/QĐ-BCT), trong đó phê duyệt xây dựng mới đường dây 110 kV mạch đơn Nậm Ban – Hua Bun, tiết diện dây dẫn 185 mm², chiều dài 15 km phục vụ đấu nối thủy điện Hua Bun (quy mô công suất 11,2 MW) vào hệ thống điện quốc gia.

2. Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 4042/QĐ-BCT ngày 26 tháng 10 năm 2018 về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Lai Châu giai đoạn 2016-2025, có xét đến năm 2035 – Quy hoạch phát triển hệ thống điện 110 kV, trong đó phê duyệt xây dựng mới đường dây 110 kV Mường Tè – Nậm Bùm 2 – Nậm Bùm 1 – Nậm Ban đi qua gần Nhà máy thủy điện Hua Bun, thuận lợi cho việc đấu nối điện Hua Bun vào hệ thống điện quốc gia. Ngoài ra, Chủ đầu tư nhà máy thủy điện Hua Bun và Chủ đầu tư đường dây 110 kV Mường Tè – Nậm Bùm 2 – Nậm Bùm 1 – Nậm Ban đã có Biên bản thỏa thuận nguyên tắc cho phép nhà máy thủy điện Hua Bun đấu nối vào tuyến đường dây 110 kV Mường Tè – Nậm Bùm 2 – Nậm Bùm 1 – Nậm Ban (Biên bản số 02/2020/BBTT ngày 30 tháng 9 năm 2020). Do đó, Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu kiến nghị điều chỉnh, bổ sung quy hoạch đấu nối thủy điện Hua Bun vào hệ thống điện quốc gia là có cơ sở xem xét.

3. Trên cơ sở ý kiến của Tập đoàn Điện lực Việt Nam tại Văn bản số 6083/EVN-KH ngày 09 tháng 9 năm 2020, Tổng công ty Điện lực miền Bắc tại Văn bản số 4561/EVNNPC-KH ngày 31 tháng 8 năm 2020, Trung tâm Điều độ hệ thống điện quốc gia tại Văn bản số 2949/ĐĐQG-PT ngày 09 tháng 9 năm 2020, Bộ Công Thương thống nhất về việc điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch phát

triển điện lực tỉnh Lai Châu giai đoạn 2016-2025, có xét đến năm 2035 – Quy hoạch phát triển hệ thống điện 110 kV, cụ thể như sau:

- Xây dựng mới trạm biến áp (TBA) 110/6,3 kV Thủy điện Hua Bun, quy mô công suất 1x14 MVA, đưa vào vận hành giai đoạn 2021-2022 đồng bộ với tiến độ đưa vào vận hành TBA 220 kV Mường Tè và đấu nối phía 110 kV sau TBA 220 kV Mường Tè theo quy hoạch được duyệt (thay thế phương án xây dựng mới TBA 110/6,3 kV Thủy điện Hua Bun, quy mô công suất 2x8 MVA trong Quyết định số 1247/QĐ-BCT).

- Xây dựng mới đường dây 110 kV mạch kép đấu nối TBA 110 kV Thủy điện Hua Bun chuyển tiếp trên đường dây 110 kV Mường Tè – Nậm Bùn 2 – Nậm Bùn 1 – Nậm Ban, tiết diện dây dẫn 240 mm², chiều dài 0,5 km, đưa vào vận hành giai đoạn 2021-2022 đồng bộ với tiến độ đưa vào vận hành TBA 220 kV Mường Tè và đấu nối phía 110 kV sau TBA 220 kV Mường Tè theo quy hoạch được duyệt (thay thế phương án xây dựng mới đường dây 110 kV mạch đơn Nậm Ban – Hua Bun, tiết diện dây dẫn 185 mm², chiều dài 15 km trong Quyết định số 1247/QĐ-BCT).

4. Chủ đầu tư nhà máy thủy điện Hua Bun phối hợp với Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Tổng công ty Điện lực miền Bắc thực hiện đấu nối theo đúng quy hoạch được duyệt.

Đề nghị Ủy ban nhân dân Tỉnh chỉ đạo Sở Công Thương Lai Châu hướng dẫn Chủ đầu tư và giám sát thực hiện theo quy định./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Sở Công Thương Lai Châu;
- Tập đoàn Điện lực Việt Nam;
- Tổng công ty Điện lực miền Bắc;
- Công ty CP Đầu tư xây dựng phát triển Trường Thành;
- Công ty CP Tư vấn đầu tư xây dựng Thành Kiệt;
- Lưu: VT, ĐL (KH&QH-th).



Đặng Hoàng An