

Số: 2086 /BCT-ĐL

Hà Nội, ngày 14 tháng 4 năm 2021

V/v bổ sung phương án đấu nối  
thủy điện Nậm Xí Lùng 2A vào  
Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh  
Lai Châu

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu

Bộ Công Thương nhận được Công văn số 497/UBND-KTN ngày 04 tháng 3 năm 2021 của Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Lai Châu về việc bổ sung phương án đấu nối thủy điện Nậm Xí Lùng 2A vào Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Lai Châu. Sau khi xem xét, Bộ Công Thương có ý kiến như sau:

1. Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Lai Châu giai đoạn 2016-2025, có xét đến năm 2035 – Quy hoạch phát triển hệ thống điện 110 kV đã được Bộ trưởng Bộ Công Thương phê duyệt tại Quyết định số 1247/QĐ-BCT ngày 13 tháng 4 năm 2018 và điều chỉnh, bổ sung tại Quyết định số 5006/QĐ-BCT ngày 28 tháng 12 năm 2018, trong đó thủy điện Nậm Xí Lùng 2 được đấu nối về thanh cái 110 kV trạm biến áp 220 kV Mường Tè và chưa có trong danh mục các công trình lưới điện phục vụ đấu nối thủy điện Nậm Xí Lùng 2A vào hệ thống điện quốc gia.

2. Bộ trưởng Bộ Công Thương đã có Quyết định số 1613/QĐ-BCT ngày 18 tháng 6 năm 2020 phê duyệt điều chỉnh quy hoạch Dự án thủy điện Nậm Xí Lùng 2 thuộc địa bàn huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu từ 01 bậc thành 02 bậc là Thủy điện Nậm Xí Lùng 2 (bậc 1) công suất 22 MW và Nậm Xí Lùng 2A (bậc 2) công suất 26 MW, nhưng chưa được phê duyệt phương án đấu nối dự án thủy điện Nậm Xí Lùng 2A. Do đó, Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu kiến nghị bổ sung phương án đấu nối dự án thủy điện Nậm Xí Lùng 2A vào hệ thống điện quốc gia là có cơ sở.

3. Trên cơ sở ý kiến của Tập đoàn Điện lực Việt Nam tại Văn bản số 1668/EVN-KH ngày 05 tháng 4 năm 2021, Tổng công ty Điện lực miền Bắc tại Văn bản số 1542/EVNNPC-KH ngày 31 tháng 3 năm 2021, Trung tâm Điều độ hệ thống điện quốc gia tại Văn bản số 967/ĐĐQG-PT ngày 25 tháng 3 năm 2021, Bộ Công Thương thống nhất về việc bổ sung phương án đấu nối thủy điện Nậm Xí Lùng 2A trong Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Lai Châu giai đoạn 2016-2025, có xét đến năm 2035 – Quy hoạch phát triển hệ thống điện 110 kV, cụ thể như sau:

- Xây dựng mới trạm biến áp (TBA) 110/10,5 kV Thủy điện Nậm Xí Lùng 2A, quy mô công suất 1x33 MVA, đưa vào vận hành giai đoạn 2021-2025.

- Xây dựng mới đường dây 110 kV mạch kép đầu nối TBA 110 kV Thủy điện Nậm Xí Lùng 2A chuyển tiếp trên đường dây 110 kV Nậm Xí Lùng 1 – TBA 220 kV Mường Tè, tiết diện dây dẫn 185 mm<sup>2</sup>, chiều dài 0,2 km, đưa vào vận hành giai đoạn 2021-2025.

4. Chủ đầu tư nhà máy thủy điện Nậm Xí Lùng 2A phối hợp với Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Tổng công ty Điện lực miền Bắc thực hiện đầu nối theo đúng quy hoạch được duyệt.

Đề nghị Ủy ban nhân dân Tỉnh chỉ đạo Sở Công Thương Lai Châu hướng dẫn Chủ đầu tư và giám sát thực hiện theo quy định./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Sở Công Thương Lai Châu;
- Tập đoàn Điện lực Việt Nam;
- Tổng công ty Điện lực miền Bắc;
- Công ty CP Thủy điện Nậm Xí Lùng;
- Viện Năng lượng;
- Lưu: VT, ĐL (KH&QH-th).

**KT. BỘ TRƯỞNG**  
**THỨ TRƯỞNG**



**Đặng Hoàng An**

