

Số: **2306** /BCT-ĐLHà Nội, ngày **26** tháng **4** năm 2021

V/v bổ sung các đường dây 110 kV
xuất tuyến sau trạm biến áp 220 kV
Phong Thổ vào Quy hoạch phát
triển điện lực tỉnh Lai Châu

Kính gửi: Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Lai Châu

Bộ Công Thương nhận được Công văn số 483/UBND-KTN ngày 03 tháng 3 năm 2021 của UBND tỉnh Lai Châu về việc bổ sung các đường dây 110 kV xuất tuyến sau trạm biến áp 220 kV Phong Thổ vào Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Lai Châu. Sau khi xem xét, Bộ Công Thương có ý kiến như sau:

1. Trạm biến áp 220 kV Phong Thổ đã được Thủ tướng Chính phủ đồng ý bổ sung vào Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia giai đoạn 2011-2020, có xét đến năm 2030 tại Công văn số 1698/TTg-CN ngày 17 tháng 12 năm 2019 nhằm giải tỏa công suất cụm thủy điện Phong Thổ, Mường So, nhưng chưa có xuất tuyến các đường dây 110 kV. Do đó, việc bổ sung quy hoạch các đường dây 110 kV xuất tuyến sau trạm biến áp 220 kV Phong Thổ theo đề xuất của UBND tỉnh Lai Châu tại Công văn nêu trên là cần thiết.

2. Trên cơ sở ý kiến của Tập đoàn Điện lực Việt Nam tại Văn bản số 1774/EVN-KH ngày 08 tháng 4 năm 2021, Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia tại Văn bản số 8461/EVNNPT-KH+KT ngày 19 tháng 3 năm 2021, Tổng công ty Điện lực miền Bắc tại Văn bản số 1380/EVNNPC-KH ngày 24 tháng 3 năm 2021, Bộ Công Thương thống nhất điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Lai Châu giai đoạn 2016-2025, có xét đến năm 2035 - Quy hoạch phát triển hệ thống điện 110 kV, cụ thể như sau:

- Xây dựng mới đường dây 110 kV mạch kép đầu nối phía 110 kV TBA 220 kV Phong Thổ chuyển tiếp trên đường dây 110 kV Phong Thổ - Mường So, tiết diện dây dẫn 240 mm², chiều dài 0,1 km, đưa vào vận hành giai đoạn 2021-2025.

- Xây dựng mới đường dây 110 kV mạch kép đầu nối phía 110 kV TBA 220 kV Phong Thổ chuyển tiếp trên đường dây 110 kV Phong Thổ - Nậm Ban, tiết diện dây dẫn 240 mm², chiều dài 0,1 km, đưa vào vận hành giai đoạn 2021-2025.

- Xây dựng mới đường dây 110 kV mạch kép đầu nối phía 110 kV TBA 220 kV Phong Thổ chuyển tiếp trên đường dây 110 kV Mường So - Nậm Na 1, tiết diện dây dẫn 240 mm², chiều dài 1,7 km, đưa vào vận hành giai đoạn 2021-2025.

- Xây dựng mới đường dây 110 kV mạch đơn TBA 110 kV Nậm So 2 – TBA 220 kV Phong Thổ, tiết diện dây dẫn 300 mm², chiều dài 9 km, đưa vào

vận hành giai đoạn 2021-2025 để phục vụ giải tỏa công suất các thủy điện nhỏ Po Chà, Nậm Xe, Nậm So 1, Nậm So 2, Nậm Han, Nậm Pạc 1A, Nậm Pạc 1, Nậm Pạc 2, Chàng Phàng và Van Hồ vào hệ thống điện quốc gia.

3. Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu chỉ đạo Sở Công Thương tỉnh Lai Châu hướng dẫn Chủ đầu tư và giám sát thực hiện theo quy định./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Sở Công Thương Lai Châu;
- Tập đoàn Điện lực Việt Nam;
- Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia;
- Tổng công ty Điện lực miền Bắc;
- Công ty CP Tư vấn đầu tư xây dựng Thành Kiệt;
- Lưu: VT, ĐL (KH&QH-th).



**KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG**

Đặng Hoàng An

