

**BỘ CÔNG THƯƠNG**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 3272 /QĐ-BCT

Hà Nội, ngày 10 tháng 9 năm 2018

**QUYẾT ĐỊNH**

Về việc phê duyệt điều chỉnh một số thông số của Dự án thủy điện Nậm Mở 2  
thuộc Quy hoạch thủy điện vừa và nhỏ tỉnh Lai Châu

SỞ CÔNG THƯƠNG TỈNH LAI CHÂU  
Đến Số: 332  
Ngày: 13/9/18  
Huyện: Lai Châu

**BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG**

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2014 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Nghị định số 98/2017/NĐ-CP ngày 18 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;

Căn cứ các Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 và Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 43/2012/TT-BCT ngày 27 tháng 12 năm 2012 của Bộ Công Thương Quy định về quản lý quy hoạch, đầu tư xây dựng dự án thủy điện và vận hành khai thác công trình thủy điện;

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu tại Văn bản số 76/UBND-CN ngày 18 tháng 01 năm 2018 về việc đề nghị phê duyệt điều chỉnh quy hoạch dự án thủy điện Nậm Mở 2 (Dự án), kèm theo Hồ sơ báo cáo điều chỉnh quy hoạch của Dự án do Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng giao thông 8 (Cơ quan tư vấn) lập tháng 5 năm 2018;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo,

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt điều chỉnh một số thông số của Dự án thủy điện Nậm Mở 2 thuộc Quy hoạch thủy điện vừa và nhỏ tỉnh Lai Châu (đã được Bộ Công Thương phê duyệt điều chỉnh quy hoạch tại Quyết định số 3057/QĐ-BCT ngày 31 tháng 3 năm 2015). Cụ thể như sau:

T T	Thông số	Đã được phê duyệt (Quyết định số 3057/QĐ-BCT ngày 31/3/2015)	Được điều chỉnh tại Quyết định này
1	Tọa độ dự kiến (vĩ độ Bắc - kinh độ Đông):		
	- Đập chính trên suối Nậm Mở.	21°46'17" - 103°55'03"	21°46'13" - 103°55'11"
	- Đập phụ trên suối Hán Tủa Chù.		21°47'07" - 103°54'00"
	- Nhà máy thủy điện	21°46'06" - 103°53'22"	21°45'47" - 103°52'57"
2	Diện tích lưu vực $F_{lv}$ ( $\text{km}^2$ ):		
2	- Tuyến đập chính trên suối Nậm Mở.	146	146
	- Tuyến đập phụ trên suối Hán Tủa Chù.		14
3	Mực nước dâng bình thường MNDBT (m):		
	- Đập chính trên suối Nậm Mở	702	692
	- Đập phụ trên suối Hán Tủa Chù		710
4	Mực nước chết MNC (m):		
	- Đập chính trên suối Nậm Mở	696	689
	- Đập phụ trên suối Hán Tủa Chù		710
5	Công suất lắp máy $N_{lm}$ (MW)	14	20
6	Mực nước hạ lưu nhà máy nhỏ nhất $MNHL_{min}$ (m)	525,29	506,5
7	Điện lượng bình quân nhiều năm $E_o$ ( $10^6\text{kWh}$ )	55,233	69,43

**Điều 2.** Việc đầu tư xây dựng Dự án thủy điện Nậm Mở 2 phải đảm bảo phù hợp với các quy hoạch, kế hoạch: phát triển kinh tế - xã hội, sử dụng đất, khai thác và sử dụng tài nguyên nước, phát triển điện lực...; tuân thủ các quy định hiện hành về xây dựng, tài nguyên nước, bảo vệ và phát triển rừng, bảo vệ môi trường và các quy định có liên quan khác.

**Điều 3.** Các nội dung khác giữ nguyên như tại Quyết định số 3057/QĐ-BCT ngày 31 tháng 3 năm 2015 của Bộ Công Thương; trong giai đoạn tiếp theo của Dự án cần tiếp tục nghiên cứu lựa chọn quy mô công suất lắp máy  $N_{lm}$  (theo hướng giảm) để đảm bảo tối ưu hiệu suất phát điện của tổ máy cũng như hiệu quả kinh tế cho Dự án.

**Điều 4.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

**Điều 5.** Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo, Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu, Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Lai Châu, Tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Chủ đầu tư dự án và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

*Nơi nhận:*

- Như Điều 5;
- Bộ trưởng;
- Lưu: VT, ĐL.



Hoàng Quốc Vượng

