

Số: 4 4 4 1 /BCT-ĐL

Hà Nội, ngày 26 tháng 7 năm 2021

V/v điều chỉnh, bổ sung phương án đấu nối các thủy điện Vàng Ma Chải 2, Vàng Ma Chải 3 trong Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Lai Châu

Kính gửi: Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Lai Châu

Bộ Công Thương nhận được Công văn số 619/UBND-KTN ngày 16 tháng 3 năm 2021 của UBND tỉnh Lai Châu về việc điều chỉnh phương án đấu nối các thủy điện Vàng Ma Chải 2, Vàng Ma Chải 3 trong Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Lai Châu. Sau khi xem xét, Bộ Công Thương có ý kiến như sau:

1. Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Lai Châu giai đoạn 2016-2025, có xét đến năm 2035 - Quy hoạch phát triển hệ thống điện 110 kV đã được Bộ trưởng Bộ Công Thương phê duyệt tại Quyết định số 1247/QĐ-BCT ngày 13 tháng 4 năm 2018 (Quyết định số 1247/QĐ-BCT), trong đó thủy điện Vàng Ma Chải 3 được đấu nối ở cấp điện áp 35 kV về trạm biến áp 110 kV Vàng Ma Chải 2, thủy điện Vàng Ma Chải 2 được đấu nối ở cấp điện áp 110 kV về trạm biến áp 110 kV Mường So.

2. Bộ trưởng Bộ Công Thương đã có Quyết định số 4898/QĐ-BCT ngày 27 tháng 12 năm 2018 phê duyệt điều chỉnh quy mô công suất dự án thủy điện Vàng Ma Chải 2 từ 13 MW lên 19 MW và Vàng Ma Chải 3 từ 16 MW lên 21 MW, nhưng chưa được phê duyệt điều chỉnh phương án đấu nối. Do đó, Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu kiến nghị điều chỉnh phương án đấu nối các thủy điện Vàng Ma Chải 2 và Vàng Ma Chải 3 vào hệ thống điện quốc gia là có cơ sở.

3. Trên cơ sở ý kiến của Tập đoàn Điện lực Việt Nam tại Văn bản số 1774/EVN-KH ngày 08 tháng 4 năm 2021 và Văn bản số 3832/EVN-KH ngày 06 tháng 7 năm 2021, Tổng công ty Điện lực miền Bắc tại Văn bản số 1658/EVNNPC-KH ngày 05 tháng 4 năm 2021 và Văn bản số 3430/EVNNPC-KH ngày 30 tháng 6 năm 2021, Công ty cổ phần Đầu tư phát triển năng lượng Nam Việt tại Văn bản số 15/2021/CV-NV ngày 13 tháng 7 năm 2021, Bộ Công Thương thống nhất điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Lai Châu giai đoạn 2016-2025, có xét đến năm 2035 - Quy hoạch phát triển hệ thống điện 110 kV, cụ thể như sau:

- Xây dựng mới TBA 110 kV Vàng Ma Chải 3, quy mô công suất 1x28 MVA, điện áp 110/10,5 kV (thay thế phương án xây dựng TBA 6/35 kV Vàng Ma Chải 3 trong Quyết định số 1247/QĐ-BCT), đưa vào vận hành giai đoạn 2021-2025.

- Xây dựng mới TBA 110 kV Vàng Ma Chải 2, quy mô công suất 1x26 MVA, điện áp 110/10,5 kV (thay thế phương án xây dựng TBA 6/35/110 kV Vàng Ma Chải 2 trong Quyết định số 1247/QĐ-BCT), đưa vào vận hành giai đoạn 2021-2025.

- Xây dựng mới đường dây 110 kV mạch đơn TBA 110 kV Vàng Ma Chải 3 - Vàng Ma Chải 2, tiết diện dây dẫn 185 mm², chiều dài 5,3 km (thay thế phương án xây dựng đường dây 35 kV Vàng Ma Chải 3 - Vàng Ma Chải 2 trong Quyết định số 1247/QĐ-BCT), đưa vào vận hành giai đoạn 2021-2025.

- Xây dựng mới đường dây 110 kV mạch kép đầu nối phía 110 kV TBA 220 kV Phong Thổ chuyển tiếp trên đường dây 110 kV TĐ Nậm So 2 - TBA 110 kV Mường So, tiết diện dây dẫn 300 mm², chiều dài 2 km, đưa vào vận hành giai đoạn 2021-2025 đồng bộ với tiến độ TBA 220 kV Phong Thổ và cụm các nhà máy thủy điện Tả Páo Hồ, Pa Vây Sừ.


4. Phương án đầu nối dự án thủy điện Vàng Ma Chải 2, Vàng Ma Chải 3 cần thực hiện đồng bộ với tiến độ vào vận hành TBA 220 kV Phong Thổ và các xuất tuyến 110 kV sau TBA 220 kV Phong Thổ đã được Bộ trưởng Bộ Công Thương thống nhất điều chỉnh, bổ sung tại Công văn số 2306/BCT-ĐL ngày 26 tháng 4 năm 2021.

5. Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu chỉ đạo Sở Công Thương tỉnh Lai Châu hướng dẫn Chủ đầu tư và giám sát thực hiện theo quy định./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Sở Công Thương tỉnh Lai Châu;
- Tập đoàn Điện lực Việt Nam;
- Tổng công ty Điện lực miền Bắc;
- Công ty CP Tư vấn đầu tư xây dựng Thành Kiệt ;
- Lưu: VT, ĐL (KH&QH-th).

**KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG**



Đặng Hoàng An

