

Kính gửi: đ/c: Chín; đ/c K.Anh
phòng QLTL

BỘ CÔNG THƯƠNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: **4317** /QĐ-BCT

Hà Nội, ngày 16 tháng 11 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH

SỞ CÔNG THƯƠNG TỈNH LAI CHÂU
Về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch thủy điện vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Số: 4317
Ngày: 21/11/2017

Chuyên:
Lưu hồ sơ số:

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH THỦY ĐIỆN VỪA VÀ NHỎ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LAI CHÂU

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2014 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Nghị định số 98/2017/NĐ-CP ngày 18 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;

Căn cứ các Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 và Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 43/2012/TT-BCT ngày 27 tháng 12 năm 2012 của Bộ Công Thương Quy định về quản lý quy hoạch, đầu tư xây dựng dự án thủy điện và vận hành khai thác công trình thủy điện;

Xét đề nghị của Công ty Cổ phần Thủy điện Nậm Cùm (Chủ đầu tư dự án) tại Văn bản số 30/2017/NC-NL ngày 24 tháng 4 năm 2017, ý kiến thống nhất của Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Lai Châu tại Văn bản số 1511/UBND-CN ngày 15 tháng 8 năm 2017 về việc điều chỉnh quy hoạch các Dự án thủy điện Nậm Cùm 1 và Nậm Cùm 5, kèm theo Báo cáo nghiên cứu khả thi điều chỉnh do Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Điện và Môi Trường Quốc Tế (cơ quan tư vấn) lập tháng 6 năm 2016;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch thủy điện vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh Lai Châu (đã được Bộ Công Thương phê duyệt tại Quyết định số 11383/QĐ-BCT ngày 16 tháng 12 năm 2014) đối với các Dự án thủy điện Nậm Cùm 1 và Nậm Cùm 5. Cụ thể như sau:

1. Dự án thủy điện Nậm Cùm 1

- Vị trí xây dựng công trình: Trên suối Kho Ma (nhánh cấp I của suối Nậm Cùm - HT sông Đà), thuộc địa bàn xã Pa Ủ, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu. Tuyến đập dự kiến xây dựng tại tọa độ 22°36'53" vĩ độ Bắc -



102°42'40'' Kinh độ Đông và nhà máy thủy điện dự kiến xây dựng tại tọa độ 22°36'07'' Vĩ độ Bắc - 102°41'42'' Kinh độ Đông.

- Nhiệm vụ và sơ đồ khai thác của dự án: Dự án có nhiệm vụ chính là phát điện lên lưới điện quốc gia. Sơ đồ khai thác gồm đập chính dâng kết hợp đập tràn xả lũ trên suối Kho Ma, tuyến năng lượng kiểu đường dẫn trên bờ trái và nhà máy thủy điện kiểu hồ xả nước trở lại suối Kho Ma.

2. Dự án thủy điện Nậm Cùm 5

- Vị trí xây dựng công trình: Trên suối Thọ Gụ (nhánh cấp I của suối Nậm Cùm - HT sông Đà), thuộc địa bàn xã Pa Ủ, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu. Tuyến đập dự kiến xây dựng tại tọa độ 22°37'01'' Vĩ độ Bắc - 102°38'27'' Kinh độ Đông và nhà máy thủy điện dự kiến xây dựng tại tọa độ 22°36'20'' Vĩ độ Bắc - 102°38'46'' Kinh độ Đông.

- Nhiệm vụ và sơ đồ khai thác của dự án: Dự án có nhiệm vụ chính là phát điện lên lưới điện quốc gia. Sơ đồ khai thác gồm đập chính dâng kết hợp đập tràn xả lũ trên suối Thọ Gụ, tuyến năng lượng kiểu đường dẫn trên bờ phải và nhà máy thủy điện kiểu hồ xả nước ra bờ phải suối Nậm Cùm.

3. Các thông số chính của các Dự án thủy điện Nậm Cùm 1 và Nậm Cùm 5 được điều chỉnh như sau:

STT	Thông số	Các thông trước điều chỉnh (Tại Quyết định số 11383/QĐ-BCT ngày 16/12/2014)	Các thông số được điều chỉnh tại Quyết định này
I	Dự án thủy điện Nậm Cùm 1		
1	Diện tích lưu vực đến tuyến đập F_{lv} (km ²)	57,3	57,4
2	Mức nước dâng bình thường MNDBT (m)	931	935
3	Mức nước hạ lưu nhà máy nhỏ nhất MNHL _{min} (m)	803,1	805,1
4	Công suất lắp máy N_{lm} (MW)	6	10
5	Điện lượng trung bình năm E_o (10 ⁶ kWh)	24,16	35,09
II	Dự án thủy điện Nậm Cùm 5		
1	Mức nước dâng bình thường MNDBT (m)	735	747
2	Mức nước hạ lưu nhà máy nhỏ nhất MNHL _{min} (m)	654,45	655,80
3	Công suất lắp máy N_{lm} (MW)	5,5	10
4	Điện lượng trung bình năm E_o (10 ⁶ kWh)	21,67	35,32

Điều 2. Các nội dung khác giữ nguyên như tại Quyết định số 11383/QĐ-BCT ngày 16 tháng 12 năm 2014 của Bộ Công Thương.

Điều 3. Chủ đầu tư các Dự án thủy điện Nậm Cùm 1 và Nậm Cùm 5 phải thực hiện đầy đủ các quy định về quản lý chất lượng công trình xây dựng theo Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 5 năm 2015 của Chính phủ và các Thông tư hướng dẫn của Bộ Xây dựng.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 5. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo, Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu, Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Lai Châu, Tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Chủ đầu tư dự án và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- Bộ trưởng;
- Lưu: VT, ĐL.



Hoàng Quốc Vương

