

Số: 2 2 4 3 /BCT-ĐL

Hà Nội, ngày 29 tháng 4 năm 2022

V/v điều chỉnh công suất và điện áp
trạm biến áp 110 kV thủy điện Pắc
Ma trong Quy hoạch phát triển điện
lực tỉnh Lai Châu

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu

Bộ Công Thương nhận được Công văn số 284/UBND-KTN ngày 26 tháng 01 năm 2022 của Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Lai Châu đề nghị điều chỉnh công suất và điện áp trạm biến áp 110 kV thủy điện Pắc Ma trong Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Lai Châu. Sau khi xem xét, Bộ Công Thương có ý kiến như sau:

1. Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Lai Châu giai đoạn 2016-2025, có xét đến năm 2035 - Quy hoạch phát triển hệ thống điện 110 kV đã được Bộ trưởng Bộ Công Thương phê duyệt tại Quyết định số 1247/QĐ-BCT ngày 13 tháng 4 năm 2018 (Quyết định số 1247/QĐ-BCT), trong đó phê duyệt xây dựng mới trạm biến áp 110 kV thủy điện Pắc Ma, quy mô công suất 4x50 MVA, điện áp 10/110 kV phục vụ đầu nối thủy điện Pắc Ma vào hệ thống điện quốc gia.

2. Dự án thủy điện Pắc Ma đã được Bộ Công Thương phê duyệt điều chỉnh nâng quy mô công suất từ 4x35 MW lên 4x40 MW tại Quyết định số 2819/QĐ-BCT ngày 14 tháng 12 năm 2021. Tại Văn bản số 56/2022/TĐPM-NL ngày 28 tháng 3 năm 2022 và Văn bản số 60/2022/TĐPM-NL ngày 01 tháng 4 năm 2022, Công ty cổ phần Thủy điện Pắc Ma (Chủ đầu tư nhà máy thủy điện Pắc Ma) đã báo cáo thực hiện Dự án và ký hợp đồng cung cấp thiết bị, trong đó trạm biến áp 110 kV thủy điện Pắc Ma có cấu hình trạm GIS hợp bộ với quy mô công suất 4x45 MVA, điện áp 13,8/115 kV. Do đó, để thực hiện cung cấp thiết bị đồng bộ, giảm tổn thất công suất, nâng cao hiệu quả đầu tư Dự án, UBND tỉnh Lai Châu kiến nghị điều chỉnh công suất và điện áp trạm biến áp 110 kV thủy điện Pắc Ma là có cơ sở xem xét.

3. Trên cơ sở ý kiến của Tập đoàn Điện lực Việt Nam tại Văn bản số 1434/EVN-KH ngày 24 tháng 3 năm 2022, Tổng công ty Điện lực miền Bắc tại Văn bản số 1170/EVNNPC-KH ngày 17 tháng 3 năm 2022, giải trình của Công ty cổ phần Thủy điện Pắc Ma (Chủ đầu tư nhà máy thủy điện Pắc Ma) tại Văn bản số 56/2022/TĐPM-NL ngày 28 tháng 3 năm 2022 và ý kiến của Sở Công Thương tỉnh Lai Châu tại Công văn số 739/SCT-QLNL ngày 14 tháng 4 năm 2022, Bộ Công Thương thống nhất điều chỉnh công suất và điện áp trạm biến áp

110 kV thủy điện Pắc Ma từ quy mô công suất 4x50 MVA, điện áp 10/110 kV thành quy mô công suất 4x45 MVA, điện áp 13,8/110 kV (điện áp phía đầu cực máy phát là 13,8 kV, điện áp danh định phía cao áp của máy biến áp nâng áp là 110 kV) trong Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Lai Châu giai đoạn 2016-2025, có xét đến năm 2035 - Quy hoạch phát triển hệ thống điện 110 kV.

4. Chủ đầu tư nhà máy thủy điện Pắc Ma phối hợp với Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng công ty Điện lực miền Bắc thực hiện đầu tư xây dựng và đấu nối theo đúng quy hoạch được duyệt.

Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu chỉ đạo Sở Công Thương tỉnh Lai Châu hướng dẫn Chủ đầu tư và giám sát thực hiện theo quy định./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Sở Công Thương tỉnh Lai Châu;
- Tập đoàn Điện lực Việt Nam;
- Tổng công ty Điện lực miền Bắc;
- Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư xây dựng Thành Kiệt;
- Lưu: VT, ĐL (KH&QH-th).

**KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG**



Đặng Hoàng An

