

Số: 3990 /BCT-ĐL

Hà Nội, ngày 12 tháng 7 năm 2022

V/v điều chỉnh điện áp trạm biến áp 110 kV Nậm Lùm 2 trong Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Lai Châu

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu

Bộ Công Thương nhận được Văn bản số 2027/UBND-KTN ngày 15 tháng 6 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu về việc đề nghị điều chỉnh điện áp trạm biến áp 110 kV thủy điện Nậm Lùm 2 trong Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Lai Châu. Sau khi xem xét, Bộ Công Thương có ý kiến như sau:

1. Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Lai Châu giai đoạn 2016-2025, có xét đến năm 2035 – Quy hoạch phát triển hệ thống điện 110 kV đã được Bộ trưởng Bộ Công Thương phê duyệt tại Quyết định số 1247/QĐ-BCT ngày 13 tháng 4 năm 2018, trong đó phê duyệt xây dựng mới trạm biến áp 110 kV Nậm Lùm 2, quy mô công suất 1x33 MVA, điện áp 6/35/110 kV phục vụ đầu nối thủy điện Nậm Lùm 2 vào hệ thống điện quốc gia, đưa vào vận hành năm 2020.

2. Để giảm tổn thất điện năng, giảm chi phí đầu tư, nâng cao hiệu quả đầu tư dự án thủy điện Nậm Lùm 2, Bộ Công Thương thống nhất với kiến nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu tại Văn bản nêu trên về việc điều chỉnh điện áp trạm biến áp 110 kV Nậm Lùm 2 thành 11/35/110 kV.

Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu chỉ đạo Sở Công Thương tỉnh Lai Châu hướng dẫn Chủ đầu tư và giám sát thực hiện theo quy định./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Sở Công Thương tỉnh Lai Châu;
- Công ty cổ phần SCI Lai Châu;
- Lưu: VT, ĐL (KH&QH-th).

**KT. BỘ TRƯỞNG  
THỨ TRƯỞNG**



**Đặng Hoàng An**

