

BỘ CÔNG THƯƠNG**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM****Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 394 /BCT-ĐL

Hà Nội, ngày 17 tháng 01 năm 2020

V/v phương án giải tỏa công suất
các thủy điện nhỏ trên địa bàn tỉnh
Lai Châu

SỞ CÔNG THƯƠNG TỈNH LAI CHÂU	
ĐỀN	Số: 361 Ngày: 21/01/2020
Chuyển:	
Lưu hồ sơ số:	

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu;
- Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN);
- Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia (EVNNPT);
- Công ty cổ phần Thủy điện Nậm Sì Lường 1;
- Công ty cổ phần EHULA.

Bộ Công Thương nhận được Công văn số 2061/UBND-KTN ngày 18 tháng 9 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu và Văn bản số 5280/EVN-KH ngày 01 tháng 10 năm 2019 của EVN về việc giải tỏa công suất các nhà máy thủy điện trên địa bàn tỉnh Lai Châu; Công văn số 6950/VPCP-CN ngày 06 tháng 8 năm 2019 của Văn phòng Chính phủ về việc xem xét phương án giải tỏa công suất cụm thủy điện Nậm Sì Lường 1 kèm theo Văn bản số 307/2019/CV-NSL1 ngày 18 tháng 7 năm 2019 của Công ty cổ phần Thủy điện Nậm Sì Lường 1 về việc đề nghị chấp thuận phương án giải tỏa công suất tạm thời của cụm thủy điện Nậm Sì Lường 1 trước khi trạm biến áp 220 kV Mường Tè vào vận hành; Công văn số 04/UBND-KTN ngày 02 tháng 01 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu về việc báo cáo tiến độ vận hành các dự án thủy điện nhỏ trên địa bàn tỉnh Lai Châu. Căn cứ các cam kết của Chủ đầu tư thủy điện Nậm Sì Lường 1, Nậm Bụm 1 tại Văn bản số 453/2019/CV-NSL1 ngày 26 tháng 12 năm 2019 về việc đề nghị chấp thuận phương án giải tỏa công suất tạm thời của Dự án thủy điện Nậm Sì Lường 1 trước khi trạm biến áp 220 kV Mường Tè vận hành; Nghị quyết số 751/2019/UBTVQH14 ngày 16 háng 8 năm 2019 của Ủy ban thường vụ Quốc hội giải thích một số điều của Luật Quy hoạch; Nghị quyết số 110/NQ-CP ngày 02 tháng 12 năm 2019 của Chính phủ về việc ban hành Danh mục các quy hoạch được tích hợp vào quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 59 Luật Quy hoạch, Bộ Công Thương có ý kiến như sau:

1. Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Lai Châu giai đoạn 2016-2025, có xét đến năm 2035 - Quy hoạch phát triển hệ thống điện 110 kV đã được Bộ trưởng Bộ Công Thương phê duyệt tại Quyết định số 1247/QĐ-BCT ngày 13 tháng 4 năm 2018; Quyết định số 4042/QĐ-BCT ngày 26 tháng 10 năm 2018; Quyết định số 4737/QĐ-BCT ngày 24 tháng 12 năm 2018 và Quyết định số 5006/QĐ-BCT ngày 28 tháng 12 năm 2018, trong đó các thủy điện nhỏ Pa Hạ, Nậm Sì Lường 1, Nậm Sì Lường 1A được đấu nối về thanh cái 110 kV trạm biến áp 220

kV Mường Tè.

2. Thống nhất với đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu tại Công văn số 2061/UBND-KTN ngày 18 tháng 9 năm 2019 về phương án đấu nối tạm các thủy điện nhỏ Nậm Sì Lường 1 và Nậm Bụm 1 về trạm biến áp 110 kV Nậm Ban (qua đường dây 110 kV Mường Tè – Nậm Bụm 2 – Nậm Bụm 1 – Nậm Ban) trong thời gian trạm biến áp 220 kV Mường Tè chưa vào vận hành.

3. Yêu cầu Chủ đầu tư các thủy điện nhỏ Nậm Sì Lường 1, Nậm Bụm 1 thực hiện đúng cam kết:

- Giảm phát theo lệnh cấp điều độ có quyền điều khiển đảm bảo lưới điện vận hành an toàn, tin cậy.

- Chịu trách nhiệm về việc thực hiện đấu nối tạm đảm bảo an toàn cung cấp điện theo quy định hiện hành và không trái với quy hoạch được duyệt.

- Chủ đầu tư các thủy điện nhỏ Nậm Sì Lường 1, Nậm Bụm 1 có trách nhiệm phối hợp với EVN, EVNNPT thực hiện đấu nối các thủy điện nhỏ về thanh cáp 110 kV trạm biến áp 220 kV Mường Tè theo đúng quy hoạch được duyệt, đồng bộ với tiến độ vào vận hành của trạm biến áp 220 kV Mường Tè.

4. EVN có trách nhiệm:

- Giám sát thực hiện việc đấu nối tạm, thực hiện điều độ vận hành hệ thống điện an toàn, tin cậy trong thời gian đấu nối tạm để giải tỏa công suất cụm thủy điện Nậm Sì Lường 1 khi trạm biến áp 220 kV Mường Tè chưa vào vận hành.

- Phối hợp với Chủ đầu tư các thủy điện nhỏ thực hiện đấu nối các thủy điện nhỏ về thanh cáp 110 kV trạm biến áp 220 kV Mường Tè theo đúng quy hoạch được duyệt khi trạm biến áp 220 kV Mường Tè vào vận hành.

Yêu cầu EVN, Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia, Tổng công ty Điện lực miền Bắc và Chủ đầu tư các dự án thủy điện khẩn trương thực hiện đấu tư xây dựng lưới điện 220 kV và 110 kV phục vụ đấu nối các thủy điện nhỏ vào hệ thống điện quốc gia đảm bảo an toàn và đáp ứng tiến độ theo quy định./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ;
- Sở Công Thương Lai Châu; ✓
- Tổng công ty Điện lực miền Bắc;
- Lưu: VT, ĐL (KH&QH).

KT. BỘ TRƯỞNG

TỔNG TRƯỞNG



Huang Quốc Vượng