

Số: 585 /BCT-ĐL

Hà Nội, ngày 22 tháng 01 năm 2020

V/v điều chỉnh, bổ sung Quy
hoạch phát triển điện lực tỉnh Lai

SỞ CÔNG THƯƠNG
TỈNH LAI CHÂU

ĐẾN Số: 188
Ngày: 3/2/20
Chuyên: 11 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu;
1.000.000.000

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu

Bộ Công Thương nhận được Tờ trình số 1925/TTr-UBND ngày 28 tháng 11 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu; Văn bản số 6800/EVN-KH ngày 21 tháng 12 năm 2018 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam; Văn bản số 5782/EVNNPC-KH ngày 28 tháng 12 năm 2018 của Tổng công ty Điện lực miền Bắc về việc điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Lai Châu giai đoạn 2016-2025, có xét đến năm 2035 – Quy hoạch phát triển hệ thống điện 110 kV. Căn cứ Nghị quyết số 751/2019/UBTVQH14 ngày 16 tháng 8 năm 2019 của Ủy ban thường vụ Quốc hội giải thích một số điều của Luật Quy hoạch; Nghị quyết số 110/NQ-CP ngày 02 tháng 12 năm 2019 của Chính phủ về việc ban hành Danh mục các quy hoạch được tích hợp vào quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 59 Luật Quy hoạch, Bộ Công Thương có ý kiến như sau:

1. Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Lai Châu giai đoạn 2016-2025, có xét đến năm 2035 – Quy hoạch phát triển hệ thống điện 110 kV đã được Bộ trưởng Bộ Công Thương phê duyệt tại Quyết định số 1247/QĐ-BCT ngày 13 tháng 4 năm 2018 và điều chỉnh, bổ sung tại Quyết định số 4042/QĐ-BCT ngày 26 tháng 10 năm 2018, trong đó chưa có danh mục các công trình lưới điện 110 kV phục vụ đầu nối Thủy điện (TD) Mường Kim 3 vào hệ thống điện quốc gia.

2. Thống nhất điều chỉnh nội dung Quy hoạch phát triển điện lực theo đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu tại Tờ trình nêu trên để phục vụ đầu nối TD Mường Kim 3, công suất 18,5 MW vào hệ thống điện quốc gia, cụ thể như sau:


- Xây dựng mới TBA 110/10,5 kV TD Mường Kim 3 công suất 1x25 MVA, điện áp 110/10,5 kV, đưa vào vận hành năm 2020.

- Xây dựng mới đường dây 110 kV TD Mường Kim 3 – Mường Kim II, tiết diện dây dẫn 185 mm², chiều dài 5 km, đưa vào vận hành năm 2020 đồng bộ với tiến độ TD Mường Kim 3.

3. Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu chỉ đạo Sở Công Thương Lai Châu hướng dẫn Chủ đầu tư và giám sát thực hiện theo quy định./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Sở Công Thương Lai Châu; ✓
- Tập đoàn Điện lực Việt Nam;
- Tổng công ty Điện lực miền Bắc;
- Công ty Điện lực Lai Châu;
- Lưu: VT, ĐL (KH&QH).

KT. BỘ TRƯỞNG
THU TRƯỞNG

Hoàng Quốc Vượng