

BỘ CÔNG THƯƠNG**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM****Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 1379 /BCT-ĐL

V/v giải tỏa công suất các nhà
máy thủy điện khu vực huyện
Phong Thổ và lân cận

Hà Nội, ngày 02 tháng 03 năm 2020

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu

Bộ Công Thương nhận được Công văn số 228/UBND-KTN ngày 11 tháng 02 năm 2020 và Công văn số 2061/UBND-KTN ngày 18 tháng 9 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu; Văn bản số 5280/EVN-KH ngày 01 tháng 10 năm 2019 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) về việc giải tỏa công suất các nhà máy thủy điện trên địa bàn tỉnh Lai Châu; Văn bản số 1576/EVNNPC-KT+KH ngày 23 tháng 4 năm 2019 và Văn bản số 4043/EVNNPC-KT ngày 16 tháng 9 năm 2019 của Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) về việc thỏa thuận đấu nối các nhà máy thủy điện khu vực Mường So, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu và hồ sơ phương án đấu nối trạm 110 kV Mường So kèm theo. Sau khi xem xét, Bộ Công Thương có ý kiến như sau:

1. Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Lai Châu giai đoạn 2016-2025, có xét đến năm 2035 - Quy hoạch phát triển hệ thống điện 110 kV đã được Bộ trưởng Bộ Công Thương phê duyệt tại Quyết định số 1247/QĐ-BCT ngày 13 tháng 4 năm 2018, theo đó trạm biến áp 110 kV Mường So được đấu nối chuyển tiếp trên một mạch đường dây 110 kV trạm 220 kV Than Uyên – thanh cá 110 kV trạm 500 kV Lai Châu như hiện trạng.

2. Trên cơ sở ý kiến của EVN tại Văn bản số 5280/EVN-KH ngày 01 tháng 10 năm 2019, của EVNNPC tại Văn bản số 1576/EVNNPC-KT+KH ngày 23 tháng 4 năm 2019 và Văn bản số 4043/EVNNPC-KT ngày 16 tháng 9 năm 2019, xem xét Hồ sơ kèm theo, Bộ Công Thương thống nhất với nội dung trong kiến nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu tại Công văn số 228/UBND-KTN ngày 11 tháng 02 năm 2020, cụ thể: Điều chỉnh, bổ sung nhánh rẽ 110 kV mạch kép vào trạm 110 kV Mường So, tiết diện dây dẫn 240 mm², chiều dài 0,05 km, đấu chuyển tiếp trên đường dây 110 kV từ trạm 220 kV Than Uyên - Phong Thổ - Nậm Ban, vào vận hành giai đoạn 2020-2022.

3. Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu chỉ đạo Sở Công Thương hướng dẫn chủ đầu tư và giám sát thực hiện đầu tư theo đúng quy định hiện hành./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Sở Công Thương Lai Châu;
- Tập đoàn Điện lực Việt Nam;
- Tổng công ty Điện lực miền Bắc;
- Công ty Điện lực Lai Châu;
- Công ty CP Tư vấn ĐTXD Thành Kiệt; ✓
- Lưu: VT, ĐL (KH&QH).

KT. BỘ TRƯỞNG
THU TRƯỞNG



Hoàng Quốc Vượng